PROSTUP KABELOVÉHO VEDENÍ Z 1.NP(přes m.č. 1.27)
KABELOVÉ VEDENÍ Z ROZVADĚČE NO

STOUPAJÍCÍ / KLESAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA
KABELOVÁ TRASA - NAPÁJENÍ VZT JEDNOTKY
KABELOVÁ TRASA - OSVĚTLENÍ
KABELOVÁ TRASA - ZÁSUVKOVÉ A SILOVÉ OBVODY
BUS KABELOVÁ TRASA - VEDENÍ BUS KOMUNIKACE
NO KABELOVÁ TRASA - VEDENÍ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
EPS KABELOVÁ TRASA - VEDENÍ EPS
SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA - VEDENÍ SLABOPROUD

KABELOVÉ VEDENÍ JB-Y(ST)Y 2x2x0,8 - EPS

KABELOVÉ VEDENÍ CHKE-V 5x1,50 - NAPÁJENÍ SVÍTIDEL NO

KABELOVÉ VEDENÍ JXFE-V 1x2x0,8 - KOMUNIKAČNÍ VEDENÍ NO

SCHODIŠTĚ

RAMPA

+2,640

+3,300

LED SVÍTIDLO NO S MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ SVÍCENÍ V BĚŽNÉM PROVOZU

LED SVÍTIDLO NO S MOŽNOSTÍ OVLÁDÁNÍ SVÍCENÍ V BĚŽNÉM PROVOZU

ŠATNA

PŘEDSÍŇ

VEDENÍ NAD PODHLEDEM

VZT JEDNOTKA
770W, 230V, 2,5A
OHŘEV 1,7kW, 230V

-WL101
CYKY-J 3x2,50
30 m
HRS - VZT5

MAA-250-600

RR

2.20 Odpadky

2.23

2.24

WC

SPRCHY

SVÍTIDLA EL1 (4x IN3.12 - WL3.13) JSOU PROJEKTOVÁNA V I. ETAPĚ

SVÍTIDLA NO EN2 (2x NO2 - 223,224) JSOU PROJEKTOVÁNA V I. ETAPĚ

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ.
ELEKTROINSTALACE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDE PROVEDENA KABELY NOPOVIC NHXH(J) 5x1,50 FE180 E30-E60 A KABELY JXFE-V 3x2x0,8 ULOŽENÝMI DLE SCHÉMATU NA VÝKRESE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU UMÍSTĚNA VE VÝŠCE +2,20m NAD PODLAHOU

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU UVEDENY V PROTOKOLU

EL3 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x35W S EL. PŘEDŘAD.
EL6 ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO STROPNÍ 2x35W T5 EVG, IP66
FI06 ZÁSUVKA 230V/16A S PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
R OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ
TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

(7) SVETELNÝ OKRUH
TL1.1 +1,20m TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ OSVĚTLENÍ
N1 EL3 N SVÍTIDLA NO, LED S PIKTOGRAMEM
SVÍTIDLA ANTIPANICKÉ
EL2 SVÍTIDLA ŽÁROVKOVÉ, STROPNÍ 60W
EL1 SVÍTIDLA VENKOVNÍ, STÁVAJÍCÍ (I. ETAPA)
EM1 SVÍTIDLA NO LED, BĚŽNÝ PROVOZ + NOUZOVÝ REŽIM
EM2 SVÍTIDLA NO LED, VENKOVNÍ PROVEDENÍ BĚŽNÝ PROVOZ + NOUZOVÝ REŽIM
EN2 SVÍTIDLA NO STÁVAJÍCÍ (I. ETAPA)

projekt	ih - projekt s.r.o. Korunní 968/31 120 00 Praha 2 IČ 60468653 DIČ CZ60468653	PROJEKTANT: Jiří TOMAN–Projektim STRAČENSKÁ 614 ŠTĚTÍ 411 08 IČ: 627 74 271	POLOHOPISNÝ SYSTÉM MÍSTNÍ
INVESTOR	MÚ Varnsdorf, nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf		
HIP	Ing. P.Hruschka		
ZODP. PROJ.	Jiří Toman		
MÍSTO STAVBY	Otavská 2931, 407 47, Varnsdorf		
STAVBA	ZS Varnsdorf - provozní zázemí vestavba šatny		
ČÁST	Silnoproudá elektrotechnika	PROFESE: EL	
OBSAH	navrhovaný stav Dispozice elektro - půdorys 2.NP	DATUM: 08/2019 ZAKÁZ.: JPD ČÍSLO ZAK.: 0449 MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 2