

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Zimní stadion Varnsdorf – Vestavba šatny do provozního objektu“

Dotaz účastníka:

V PD je zpracována ocelová konstrukce stropu, kterou neřeší VV. VV obsahuje ze stropu jen bednění VŽ plechů. Zcela chybí ocelová konstrukce zpravovaná statikem

Odpověď zadavatele:

Ve VV je uvedena kapitola 0030 Ocelové konstrukce a tam je ve shodě s výpisem statika vše uvedeno v pol. 1.

Dotaz účastníka:

V ocelových konstrukcích jsou obsaženy položky X17, X19, X10,X11 zda tyto dvě položky opravdu patří do ocelových konstrukcí, když jsou i ve zdivu

Odpověď zadavatele:

Není to obsaženo v ocelových konstrukcích, ale v zámečnických konstrukcích a je to výpis tabulek PSV. Uvedené položky nejsou zámečnické, proto jsou tam všude ve sloupci množství uvedeny 0. Jedná se o překlady Ytong, ve správném množství jsou uvedeny v kap. 0031.

Dotaz účastníka:

VV zcela neřeší konstrukci pláště 2.NP

Odpověď zadavatele:

Obvodové zdivo je uvedeno ve Svislých konstrukcích, překlady ve Zdech opěrných a volných, tepelné izolace v Izolacích tepelných, potřebná ocel v Ocelových konstrukcích. Vnější panely Kingspan jsou stávající (viz výkres) a proto nejsou ve VV uvedeny.