

S2
VH DN110
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU
STŘEŠNÍ KRYTINOU
DN110
2xK DN110-45°
O DN110/75-87°
DN110

S1
VH DN110
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ S NAVRHOVANOU
STŘEŠNÍ KRYTINOU
DN110
2xK DN110-45°

S7
VH DN110
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT
KOMPATIBILNÍ
S NAVRHOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
DN110
O DN110/110-87°; ZÁSLEPKA DN110
O DN110/50-87°; ZÁSLEPKA DN50
DN110

VP3
VPUSŤ DN75
S BOČNÍM ODTOKEM
A SUCHÝM UZÁVĚREM

S10
VH DN75
NAVRHOVANÝ TYP MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ
S NAVRHOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU
DN75
O DN75/50-87°; ZÁSLEPKA DN50
O DN75/50-87°; ZÁSLEPKA DN50
DN75

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 2.NP

Č. M.	Název místnosti	Plocha m2
3.01	CHODBA	6.18 m2
3.02	KOTELNA	11.73 m2
3.03	PŮDNÍ PROSTOR	113.03 m2
3.04	VĚŽ – SCHODIŠTĚ	13.03 m2

S0 01

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZMĚNA 2019

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210 email: hanka.hrochova@gmail.com tel: +420 777 001 352	
ING. V. Pavlík	ING. H. Hrochová	ING. H. Hrochová	ING. H. Hrochová		
INVESTOR	Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470				
MÍSTO STAVBY	Varnsdorf č.p. 1726				
REKONSTRUKCE HRÁDKU HLAVNÍ BUDOVA ZDRAVOTNÍ TECHNIKA					
				DATUM	12/2019
				ÚČEL	DSP-DPS
				MĚŘÍTKO	1:50
				ČZAKÁZKY	---
				ČARCHVNÍ	---
PŮDORYS 3.NP – KANALIZACE				ČÍSLO PŘÍLOHY	
				F.1.4.e.6	