

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce Hrádku - hlavní budova“

Dotaz účastníka:

Dobrý den,
žádám o dodatečnou informaci:

- 1) V projektové dokumentaci chybí výkresová část a bližší specifikace nákladního výtahu a taktéž venkovní plošiny, prosím o doplnění těchto podkladů.
- 2) Ve výkazu výměr chybí odvětrání šterkových vrstev, které jsou v PD zakresleny, prosíme o doplnění do VV
- 3) To samé platí u odvodnění výtahové šachty, které chybí ve VV a v PD je uvedeno.

Děkuji

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel přikládá dodatek technické zprávy s technickou specifikací nákladního výtahu. Zděná šachta je samozřejmě navržena v souladu s touto specifikací. Výtah je dodáván jako komplet včetně ocelové konstrukce, která bude vestavěna do zděné šachty. Do zdiva šachty tedy nebudou kotveny jednotlivé části zařízení.
- 2) Odvodnění výtahové šachty a odvětrání šterkových vrstev - jsou mimo jiné v pol. 5, 6, 7, 20, 21, 319, 320, 322, 323, 388, 401, 402 a dalších. Bourání prostupů v základech je jádrovými vrty dle výkresů bourání atd. Ke všem položkám jsou dále přesuny, zásypy, příplatky atd.
- 3) Ke specifikaci venkovní šikmé zdvihací plošiny uvedené v technické zprávě daného objektu zadavatel připojil elektrotechnické údaje. Pro poptávku na dodávku této plošiny nutno poskytnout potenciálnímu dodavateli plošiny podrobnou projektovou dokumentaci obsahující profil a příčné řezy trasy této plošiny a návrh nosné ocelové konstrukce pro ukotvení pojezdové kolejnice plošiny. Je třeba počítat s tím, že ocelovou konstrukci bude třeba v dodavatelské dokumentaci upravit dle technických podmínek vybraného dodavatele plošiny

Přílohy:

Technická zpráva – dodatek č. 1
Technická specifikace šikmé zdvihací plošiny

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu dne 04. 05. 2020