



FV zařízení

3D, FV zařízení připojené do sítě	Varnsdorf, CZE (1991-2010)
Klimatická data	9,9 kWp
Výkon FV generátoru	49,8 m2
Povrch FV generátoru	30
Počet měničů	1

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR
MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENEŠE 470
407 47 VARNSDORF

ZÁSTUPCE INVESTORA ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT
A.R.

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.
ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF
TEL.602 754 667, 474 770 220-222
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

AUTOR RADOMÍR GRAFEK
HIP ZDENĚK NAVRÁTIL

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
REWIX ELEKTRO s.r.o.
IČ: 030 52 133
OHRAZENICE 168
511 01 OHRAZENICE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL MACHÁČEK
VYPRACOVAL ING. PAVEL MACHÁČEK

FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	Č.PARE/KOPIE
2xA4		PROSINEC 2019	
STUPEŇ DPS	PROFESE D.1.4.g STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM (FVE)		
NÁZEV VÝKRESU Jednopólové schéma		Č.VÝKRESU D.1.4.g - 04	