



Řez konstrukcí - 1:50



Podpěrná konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů , materiál AW6063. Veškerý spojovací materiál je použitý z nerezavějící oceli A2 (AISI 304), jiný materiál z důvodu možného vzniku koroze není povolen. Systém šroubových spojů umožňuje rychlou montáž bez nutnosti vrtání otvorů a eliminaci malých nepřesností, které mohou vzniknout při montáži v terénu.

1 Přitížení kce betonovou dlaždicí 1 ks 400x400 mm, 16 Kg

2 Přitížení kce betonovou dlaždicí 2 ks 400x400 mm, 16 Kg

±0.000 SO 01= 328,20 m.n.m. BALT P.V.

AKCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF
NÁM.E.BENEŠE 470
407 47 VARNSDORF

ZÁSTUPCE INVESTORA ING. STANISLAV HORÁČEK

HLAVNÍ PROJEKTANT

A.R.

RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O.
ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF
TEL.602 754 667, 474 770 220-222
IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz

AUTOR RADOMÍR GRAFEK

HIP ZDENĚK NAVRÁTIL

TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

REWIX ELEKTRO s.r.o.
IČ: 030 52 133
OHRAZENICE 168
511 01 OHRAZENICE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PAVEL MACHÁČEK
VYPRACOVAL ING. PAVEL MACHÁČEK

FORMÁT	MĚŘÍTKO	DATUM	Č.PARÉ/KOPIE
2xA4	1:100	PROSINEC 2019	

STUPEŇ DPS

PROFESE D.1.4.g STŘEŠNÍ FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM (FVE)

NÁZEV VÝKRESU: Půdorys střechy - konstrukce

Č.VÝKRESU: D.1.4.g - 03