

LEGENDA

- ODLUČOVAČ TUKŮ JE URČEN PRO ZNEČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY TUKEM A OLEJI PŘI MAX. PRŮTOKU 1l/s, NEBO ZATÍŽENÍM DO CCA. 100 JÍDEL/DENNĚ. UŽITNÝ OBJEM 0,6 M3, KALOVÝ PROSTOR 0,17 M3, OBJEM ZACHYCENÉHO TUKU 0,06 M3
- DO ODLUČOVAČE TUKŮ NELZE SVÁDĚT ODPADNÍ VODY JAKO SJOU DEŠŤOVÉ NEBO SPLAŠKOVÉ
- SVAREN Z POLYPROPYLENOVÝCH DESEK A TVOŘÍ NEPROPUSTNOU VODOTĚSNOU JÍMKU SE SOUZSTAVOU NORNÝCH STĚN A PŘEPÁŽEK. ODLUČOVAČ MÁ PŘÍPRAVENÉ VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ HRDLA PRO PŘÍPOJENÍ POTRUBÍ DN 110. ODLUČOVAČ JR URČEN MIMO BUSDOVU DO ZEMĚ DO POJÍŽDĚNÝCH PLOCH S OBETONOVÁNÍM. POKLOP V PROVEDENÍ PRO POJEZD VOZIDLY SE ZATÍŽENÍM D400.
- DVOUPLÁŠŤOVÝ - MEZIPROSTOR S ARMATUROU JE URČEN K VYPLNĚNÍ BETONEM TL. 150 MM.
- VÝKOP PRO ŠACHTU 1500x1200MM HL.1400 MM. OSAZENÍ BUDE NA BETONOVOU DESKU TL.100 MM Z BETONU C20/25 XC1 S VÝZTUŽÍ Ø6/150/150. PŘI OBETONOVÁNÍ JE NUTNÉ VYTVOŘIT PROTITLAK NAPIŠTĚNÍM NÁDRŽE - DLE TECH.POSTUPU VÝROBCE. V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ VÝŠKY VSTUPNÍHO OTVORU BUDE PROVEDENO JEHO PRODLOUŽENÍ Z POLYPROPYLENOVÝCH DESEK VČ. OBETONOVÁNÍ. POD ÚROVNÍ TERÉNU -150 MM SE OSADÍ POKLOP D400, FINÁLNÍ POKLOP S ÚROVNÍ BET. DLÁŽBY BUDE OSAZEN PŘI POKLÁDCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- FUNKCE: VODA NATĚKÁ PŘES USMĚRŇOVACÍ KOMORU DO ODLUČOVAČÍHO PROSTORU, DOCHÁZÍ K UKLIDNĚNÍ A OCHLAZENÍ VODY, NÁSLEDNĚ KE GRAVITAČNÍMU ODLOUČENÍ TUKU NA HLADINĚ A USAZENÍ NEROZPUŠTĚNÝCH LÁTEK V KALOVÉM PROSTORU. PŘEČIŠTĚNÁ VODA DÁLE PROTĚKÁ POD NORNOU STĚNOU DO ODTOKOVÉ KOMORY A DÁLE DO KANALIZACE.
- PODMÍNKY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU BUDOU POSÁNY V PROVOZNÍM ŘÁDU, KTERÝ BUDE DODÁN SPOLEČNĚ S PROVOZNÍM DENÍKEM
- NAVRŽENÝ ROZMĚR ODLUČOVAČE : VNITŘNÍ 700x1000 MM H=1000 MM + MONTÁŽNÍ VSTUP 300 MM (CELKOVÁ VÝŠKA 1300 MM).
- VNĚJŠÍ 900x1200MM H=1300MM.

AKCE


MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁPADNÍ UL., VARNSDORF

MÍSTO P. P. Č. 2849/4, 2849/6, 2849/7, 2849/10, 2836/2 , K. Ú. VARNSDORF

INVESTOR

MĚSTO VARNSDORF NÁM.E.BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF	ZÁSTUPCE INVESTORA ING. STANISLAV HORÁČEK
---	--


HLAVNÍ PROJEKTANT

	A.R.
---	------


RG ARCHITECTS STUDIO S.R.O. ČSL.LETCŮ 786, 407 47 VARNSDORF TEL.602 754 667, 474 770 220-222 IČ: 020 96 111 www.rgarchitects.cz	AUTOR HIP ZDENĚK NAVRÁTIL
--	---

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VÁCLAV MORAVEC
	VYPRACOVAL ZDENĚK NAVRÁTIL

FORMÁT 2xA4	MĚŘÍTKO	DATUM	PROSINEC 2019	Č.PARÉ/KOPIE
STUPEŇ DPS	PROFESE D.2.1	ODLUČOVAČ TUKŮ IO 10 ODKANALIZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD IO 03, IO 04 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA IO 06		
NÁZEV VÝKRESU	ODLUČOVAČ TUKŮ			Č.VÝKRESU D.2.1- 11



PŮDORYS



ŘEZ