

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel poskytuje změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce místní komunikace - ul. Jarošova, Varnsdorf“

Dotazy účastníka:

1) V rámci přípravy nabídky si Vás dovoluujeme požádat o vysvětlení položek oddílu Elektroinstalace. Konkrétně k: pol. 104 - Ochrana vedení NN - prosíme o doplnění PD, o které je zmínka v technické zprávě, tak aby bylo možné ocenit konkrétní rozsah prací pol. 105 – Ochrana vedení CETIN – práce nemohou být předmětem výběrového řízení, protože tyto si vždy zajišťuje CETIN sám.

2) Dovolujeme si tímto doplnit naši dnešní žádost o vysvětlení ještě o žádost o vysvětlení položky č. 52 Provizorní vyspravení neupravených výtluků. Ve výkazu výmět je uvedena výměra 1t. S ohledem na rozsah stavby je toto množství nedostačující.

Za vysvětlení předem děkujeme.

Odpověď zadavatele:

- 1) pol. 104 – ochrana vedení NN – dle situace B. 2 je řešen rozsah. V případě nenormativního uložení kabelového vedení NN, bude provedena ochrana vedení kabelovými žlaby, či jiným adekvátním způsobem (např. žlab + krycí deska). pol. 105 – ochrana vedení CETIN – nejedná se o přeložku či jinou změnu. Teprve po odkrytí bude zřejmá situace. Z tohoto důvodu doporučuje zadavatel ocenit tuto položku v nabídce obdobně jako pol. 104 .
- 2) pol. 52 – tato položka řeší výtluhy, které vzniknou do doby realizace stavby. Zadavatel doporučuje ocenit dle předloženého výkazu výměr. V případě většího rozsahu v době realizace, bude tato položka řešena dle skutečnosti.

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu 11. 05. 2020