

RG architects studio s.r.o.
Čsl. letců 786
407 47 Varnsdorf

| | | |
|------------|---------------|--------------------|
| Váš dopis: | Naše značka: | SOS -16/VE 1600678 |
| Vyřizuje: | Dušan Kojetín | Datum: 28. 2. 2016 |

Stanovisko k územnímu řízení

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí stavbu **“Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf”** za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním územního rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě, kde dojde k umístění našeho vedení do plánované zpevněné plochy, požadujeme naše vedení odkrýt v celé délce a umístit jej do kabelových žlabů s metrovým přesahem do volného terénu. K takto ochráněnému vedení požadujeme v celé délce přiložit tři PVC chráničky o průměru 110 mm se zatahovacím drátem, taktéž s metrovým přesahem do volného terénu. Výstavba popisovaného způsobu ochrany našeho vedení bude realizována za odborného dohledu našich pracovníků (p. Nepovím tel.: 602 574 702).

S pozdravem


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
