



Teplárna Varnsdorf a.s.

Teplárna Varnsdorf a.s. , Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787



EVČ s.r.o. člen Skupiny ČEZ

Ing. František Peterka

Hlavní inženýr projektu

Arnošta z Pardubic 676

530 02 Pardubice

NAŠE ZNAČKA:

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNĚ:

VYŘIZUJE - LINKA:

VARNSDORF DNE:
27.4.2016

Věc: **MŠ Západní Varnsdorf – stanovisko k předložené PD pro SP**

Na základě obdržené projektové dokumentace na přeložku horkovodních rozvodů a komunikačních kabelů CZT a přípojku horkovodu včetně OPS pro objekt MŠ Západní, zpracované k předložení žádosti o SP, Vám zasílám naše souhlasné stanovisko s těmito připomínkami.

1/ Chtěl bych upozornit na nutnost zajistit všechny nezbytné práce v souladu s požadavky na minimální dobu odstavení horkovodu. V dalším stupni projektové dokumentace žádám o zpracování a předložení harmonogramu prací, podle kterého bude stavba probíhat. Přeložka komunikačních kabelů a komunikačního uzlu s výměnou části horkovodu ve stejné trase bude s ohledem na omezený časový prostor náročná a bude vyžadovat koordinaci několika subjektů.

2/ Umístění OPS ve výklenku objektu školky je třeba řešit i s ohledem na přístup ke stanici z důvodu oprav a údržby. Ne vždy je možné provést zásah z čelní strany.

Stanovisko Teplárny Varnsdorf a.s. je vydáno k zpracované dokumentaci pro SP.

S pozdravem

Ing. Miroslav Novotný
Teplárna Varnsdorf a.s.

Telefon: 412 352 400
Fax: 412 352 244
E-mail: mnovotny@teplarna-varnsdorf.cz

Bankovní spojení (CZK):
Komerční banka Varnsdorf
č.ú. 43-186700207 / 0100

IČO: 27 33 10 41
DIČ: CZ 27 33 10 41
www.teplarna-varnsdorf.cz
Datová schránka: 5emgmpb