

RG architects studio s.r.o.
Čsl. letců 786
407 47 Varnsdorf

Váš dopis: Naše značka: SOS -16/VE 1602208
Vyřizuje: Dušan Kojetín Datum: 18. 5. 2016

Stanovisko ke stavebnímu řízení

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení stavbu **“Mateřská škola, Západní ul. Varnsdorf”** za dodržení následujících připomínek:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním stavebního povolení platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření ...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě, kde dojde k umístění našeho vedení do plánované zpevněné plochy, požadujeme naše vedení odkrýt v celé délce a umístit jej do kabelových žlabů s metrovým přesahem do volného terénu. K takto ochráněnému vedení požadujeme v celé délce přiložit tři PVC chráničky o průměru 110 mm se zatahovacím drátem, taktéž s metrovým přesahem do volného terénu. Výstavba popisovaného způsobu ochrany našeho vedení bude realizována za odborného dohledu našich pracovníků (p. Nepovím tel.: 602 574 702), případně výstavbu ochrany na našem vedení zajistí naše společnost na základě objednávky investora stavby.
3. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Nepovím tel.: 602 574 702). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

S pozdravem


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz