



Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

V souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem:

„Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“

Dotaz účastníka

Dobrý den.

Žádáme o prověření navrhované skladby akustických podhledů (p. č. 245 SO 01). Dle vyjádření dodavatele akustických panelů, skladba popsaná ve VV nesplňuje podmínku pohltivosti, protože akustická deska není montována na samostatnou konstrukci – viz navrhované řešení, které je součástí akustické studie č. 4069-107-16/ST.

Děkuji.

Odpověď zadavatele

Navržený akustický podhled splňuje normové hodnoty pro MŠ, přičemž vše bylo konzultováno s technickým manažerem výrobce navržených akustických podhledů.

Pro položku č. 245 bude oceněno toto souvrství podhledu:

Pohled ze sádrokartonových protipožárních desek na zavěšené spodní konstrukci s odolností EI 15 min tl.12,5mm vč. izolace + pohled ze sádrokartonových akustických desek 8/15/20R na zavěšené spodní konstrukci tl.12,5mm (vzdálenost od protipožárního podhledu bude min. 65 mm) – jedná se vrstvy ve skladbě S2

Původní text položky v soupisu prací

245	K	763131482.1	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskou akustickou (8/15/20R) a deskou protipožární (červenou), včetně izolace	m2	57,000		0,00	
-----	---	-------------	--	----	--------	--	------	--

V příloze přikládáme schéma souvrství podhledu.

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu dne 08. 06. 2020

Příloha

Schéma souvrství podhledu