

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení k zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou zadávané dle "Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf":

„Nouzový zdroj napájení nemocnice Varnsdorf“

Dotaz dodavatele:

1. Můžete prosím specifikovat, dle kterého zadání na dodávku motorgenerátoru se máme držet při tvorbě nabídky?

Z **technické správy**, která je přílohou projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o motorgenerátor o výkonu 500 kVA s výkonovou třídou G2, motor Perkins, palivová nádrž 887 l, rozměr motorgenerátoru 4930 x 1658 x 2317 mm a váha 5030 kg

V příloze **základních technických parametrů motorgenerátoru** je uvedeno následující:

Výkon minimálně 385 kVA s výkonovou třídou G3, palivová nádrž min 1500 l, rozměr motorgenerátoru 3300 x 1500 x 2000 mm a váha 4600 kg

2. Jak je to s podmínkou emisní třídy Stage 3A?

V základních parametrech uvádíte, že náhradní zdroj musí být dodán s minimální emisní třídou Stage 3A, která již není platná.

Odpověď:

1. Základní technické parametry navrženého zařízení jsou uvedeny v tabulce, která tvoří přílohu č. 8 této výzvy. Účastník výběrového řízení doplní do přílohy č. 8 technické parametry jím nabízeného zařízení (tj. uchazeč se při tvorbě nabídky řídí postupem dle čl. 4 výzvy - Rozsah předmětu plnění - Nouzový zdroj). Dokument nazvaný „Základní technické parametry motorgenerátoru“ není pro tvorbu nabídky v tomto výběrovém řízení relevantní a z profilu zadavatele bude odstraněn.

2. Splnění uvedené emisní třídy není požadováno. Podmínka je uvedena dokumentu nazvaném „Základní technické parametry motorgenerátoru“ který není pro tvorbu nabídky v tomto výběrovém řízení relevantní a z profilu zadavatele bude odstraněn.

S ohledem na další doručené dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci, ke kterým je připravováno vysvětlení a které mohou mít vliv na zpracování nabídky, rozhodl zadavatel o změně termínu podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek: do 21.09.2020 do 10:00hod

Obálky s nabídkami budou otevřeny dne 21. 09. 2020 v 10:00 hod

Ve Varnsdorfu dne 15. 09. 2020



Město Varnsdorf
(3)

ThMgr. Roland Solloch, starosta města

Jiří Sucharda
místostarosta města