



TR Design s.r.o.
Ing. Monika Raková
Truhlářská 264/22
503 41 HRADEC KRÁLOVÉ
Česká republika

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1106396411

Dominik Valach / 800 850 860 Děčín / 15. 11. 2019

Vyjádření k projektové dokumentaci

Vážená paní inženýrko,

dovolte, abychom reagovali na vaši žádost ze dne 6. 11. 2019, ve které požadujete vyjádření k projektové dokumentaci „**Výstavba parkoviště u č.p. 3021 - 3022 v ulici Karolíny Světlé, Varnsdorf**“, stavba v obci Varnsdorf.

Po prověření vaší žádosti, Vás upozorňujeme na existenci stávajícího zařízení distribuční soustavy umístěného na pozemku p. č. 3287/1 v k.ú. Varnsdorf – dvě distribuční kabelové vedení NN, které jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, a podle současného zákresu je v přímém střetu s vaší stavbou. Jeho současné uložení ve volném terénu neodpovídá potřebě dostatečné mechanické ochrany při změně charakteru pozemku – ze zeleně na vozovku, kde hloubka krytí je stanovena normou ČSN 73 6005.

Na základě platného „Sdělení o existenci sítí“ Vám doporučujeme nechat zařízení distribuční soustavy vytyčit, tj. zjistit jeho přesnou trasu a hloubku uložení. Poté skutečnosti začlenit do projektu. V případě, že nebude možné dodržet podmínky dané normou pro vozovku, a nenajdete jiné řešení, bude nutné podat žádost o přeložku distribučního zařízení. Přeložku zařizuje vlastník tohoto zařízení na základě písemné žádosti a na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal. Uvedené je definováno v § 47 zákona č. 458/2000 Sb, v platném znění.

Prosíme Vás o nové předložení projektové dokumentace se zapracovanými výše uvedenými informacemi.


ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860,
Linka pro hlášení poruch: 800 850 860 | e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

V případě potřeby nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při hovoru s operátorem uvádějte laskavě naši značku ze záhlaví dopisu.

Děkujeme Vám za pochopení.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

232

Ing. Vladimír Koten

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku Sítě Sever

ČEZ Distribuce, a. s.