viz. SITUACE č. 3

viz. SITUACE č. 4

viz. SITUACE č. 3

situace č. 2

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	Petr Šikner "GEODET" Budyšínská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Kraj: Ústecký	Okres:	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf	
Souřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: B.p.v.		
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				Formát:
				Datum: 24.4.2020
Zaměření polohopisu a výškopisu				účel:
				č.zak.: 26/2020
				Měřítko: 1:250

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

město VARNSDORF

LEGENDA pro IO 02 :

PEHD 90 x 5,4 mm – NOVÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ VEŘEJNÉHO VODOVODU PE 100RC, SDR 17 ULOŽENÉ do OTEVŘENÉHO VÝKOPU
(MATERIÁL PLASTOVÉHO POTRUBÍ PE 100RC, SDR 17, certifikat PAS 1075 – typ 2)
VODOVOD BUDE v OBJEKTU PROVOZOVATELE NAPOJENÝ NA FREKVENČNÍ ČERPADLO typ MOVITEC VSF 10/10 B s PARAMETRY Q = 10,4 m3/hod. a H = 82,6 m
ČERPADLO JE na KÓTĚ cca 368, NEJVYŠŠÍ OBJEKT RD na cca 394 a ČÁRA HYDROSTATICKÉHO TLAKU BUDE cca 425 m n.m. = ZVÝŠENÍ TLAKU o cca 0,6 MPa
nový VODOVOD PE 90 mm, PE 63 mm – VODOVODY v ULICI POHRANIČNÍ STRÁŽE a SEVERSKÁ, REKONSTRUOVANÉ = STÁVAJÍCÍ NÍZKÉ TLAKOVÉ PÁSMO LOKALITY HRÁDEK
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE KTH 300 mm – v SOUBĚHU s PŘIVADĚČEM PEHD 90 mm JE ZAKRESLENA DALŠÍ NOVÁ INVESTICE MĚSTA VARNSDORF pro NOVÉ RD
CHRÁNIČKA OC 200 mm, 4 m – KŘÍŽENÍ S PROPUSTKEM NEZNÁMÉHO PROFILU a STAVU BUDE V CHRÁNIČCE s VYMEZOVACÍMI PP OBJÍMKAMI a PRŮŽOVÝMI MANŽETAMI
KOORDINACE TRAS – STAVBA PŘIVADĚČE NAVAZUJE na REKONSTRUKCI KANALIZACE a VODOVODU firmy KOKA s.r.o. PRAHA a BUDE VEDENA v SOUBĚHU JEDNÍM VÝKOPEM
VB1,2,3,4 .... – VRCHOLOVÝ BOD TRASY VODOVODU = ZMĚNA SMĚRU POTRUBÍ ZHOTOVENÁ ELEKTROTVAROVKOU NEBO OHYBEM POTRUBÍ o poloměru min. 1 metr

– v MÍSTECH KŘÍŽENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ BUDE PROVÁDĚN VÝKOP RUČNĚ a podle PODMÍNEK ČEZ DISTRIBUCE a.s. a CETIN a.s. SčVK a.s. a GasNet s.r.o.
– STAVENIŠTĚ a PŘÍPOJKY BYLY IDENTIFIKOVÁNY podle DOSTUPNÝCH INFORMACÍ SPRÁVCŮ IS a PŘÍMO na MÍSTĚ STAVBY PRACOVNÍKY SčVK TEPLICE a.s.
– STAVBA PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro LOKALITU HRÁDEK, VARNSDORF je STANIČENA v KILOMETRECH A KÓTOVÁNA V METRECH
– STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ JSOU ZAKRESLENA VŠEMI SPRÁVCI IS v SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH JAKO DOKLADOVÁ ČÁST STAVBY
– ŘEŠENÍ BYLO KONZULTOVÁNO a ODSOUHLASENO PRACOVNÍKY INVESTORA, MĚSTO VARNSDORF a PROVOZOVATELE SčVK a.s. TEPLICE DNE 23.2. 2021
– POTRUBÍ PŘIVADĚČE VODOVODU PEHD 90 mm v CELÉ DÉLCE BUDE PODROBENO TLAKOVÉ ZKOUŠCE VODOU podle ČSN EN 805
– POTRUBÍ PŘIVADĚČE VODOVODU PEHD 90 mm pro LOKALITU HRÁDEK BUDE OPAKOVANĚ PROPLÁCHNUTO a DEZINFIKOVÁNO ROZTOKEM CHLORNANU SODNÉHO

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

PRO REALIZACI IO 02 JE NAVRŽENO VYUŽITÍ TECHNOLOGIE OTEVŘENÉHO VÝKOPU s TÍM, ŽE BUDE VYUŽITO SOUBĚHU TRASY SE STAVBOU REKONSTRUKCE VODOVODU a KANALIZACE s POKLÁDKOU POTRUBÍ ve SPOLEČNÉM VÝKOPU v SOULADU s PROVÁDĚCÍM PROJEKTEM KOKA s.r.o. PRAHA a v DISPOZICI TÉTO SITUACE STAVBY

IO 02 – PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 294 m
  (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 294 m

IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU

IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU

město VARNSDORF

situace č. 2

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!

viz. SITUACE č. 1

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845		
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	FORMÁT	A0
MĚSTO STAVBY	VARNSDORF	DATUM	I. 2021
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		Č. ZAKÁZKY	2021/01
SITUACE VODOVODU č. 2		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU C.8