

k.ú. VARNSDORF

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm  
pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

PRO REALIZACI IO 03 JE NAVRŽENO VYUŽITÍ TECHNOLOGIE  
RENOVACE a to TYP RELINING, KTERÉ SPOČÍVÁ v ZATAŽENÍ  
PE POTRUBÍ MENŠÍHO PRŮMĚRU do VĚTŠÍHO. V TOMTO PŘÍPADĚ  
BUDE ZATAŽENO POTRUBÍ PE 90 mm do STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ  
PE 140 m MEZI ÚSEKY JEDNOTLIVÝCH NAPOJENÍ a PŘÍPOJEK.  
NEJDELŠÍ ZATAHOVANÝ PŘÍMÝ ÚSEK MÁ DÉLKU max. 65 metrů.

IO 03 –  
VODOVOD PEHD 90 m

- potrubí veřejného vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 170 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 3,  
potrubí PE 100 RC podle PAS 1075 bude mít ochranný plášť )
- šoupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 2 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 10, 1 ks
- výřez PE 140 délky 4,5 m pro st. RD a st. jáma 2,2x5,5x2 m, 1 ks
- výřez PE 140 délky 6 m pro lokalitu RD a st. jáma 3x3x2 m, 1 ks
- výřez PE 140 délky 2 m pro st. RD a st. jáma 2,2x3x2 m, 3 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 170 m
- počet přímo nové napojitelných nemovitostí RD, 6 ks

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	Petr Šikner "GEODET" Budyšínská 2339 ČESKÁ LIPA 470 06  Formát: Datum: 24.4.2020 Stav: Č.zak.: 26/2020 Měřítko: 1:250
Kraj: Ústecký	Okres: Varnsdorf	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf	
Soutřadnicový systém: S-JTSK		Výškový systém: B.p.v.		
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				
Zaměření polohopisu a výškopisu				

město VARNSDORF  
k.ú. VARNSDORF

situace č. 4

VYPRACOVAL NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25482845		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR	
INVESTOR MÍSTO STAVBY VARNSDORF	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	FORMÁT DATUM DĚL MĚŘÍTKO Č. ZAKÁZKY ČÍSLO KOPIE	A4 I. 2021 OPS 1 : 250 2021/01 C.6
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		KATASTRÁLNÍ SITUACE č. 4	