


IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m  
PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU



ulice POHRANIČNÍ STRAŽE  
VBs=OHb  
d80 mm, PE 100  
0,482 km  
OCHRÁNIČKA  
OC 200 mm, 4 m  
viz. č.v. D30  
IO 02 – PŘÍVADĚČ Z  
potrubí PEHD 90 x 5,4 mm  
materiál PE 100RC, SDR 17  
certifikát PAS 1075 – typ 2  
VBs=OHb  
d80 mm, PE 100  
0,466 km

IO 02 – PŘÍVADĚČ Z  
potrubí PEHD 90 x 5,4 mm  
materiál PE 100RC, SDR 17  
certifikát PAS 1075 – typ 2

VB3=2x OBLOUK W45 st. + W11 st.  
d80 mm, PE 100  
0,390 km

ulice SEVERSKÁ


IO 02 – PŘÍVADĚČ Z  
potrubí PEHD 90 x 5,4 mm  
materiál PE 100RC, SDR 17  
certifikát PAS 1075 – typ 2

ulice SEVERSKÁ

VB2=2x OBLOUK W45 st. + W30 st.  
d80 mm, PE 100  
0,252 km

město  
VARNSDORF

IO 02 – VÝTLAK VODOVODU PEHD 90 mm – 294 m  
PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ OTEVŘENÉHO VÝKOPU



ulice ŠUMAVSKÁ  
odlínka d80 mm, PE 100  
IO 02 – VÝTLAK VODOVODU  
PEHD 90 mm – 294 m  
PROVÁDĚNÍ TECHNOLOGIÍ  
OTEVŘENÉHO VÝKOPU  
IO 02 – PŘÍVADĚČ Z  
potrubí PEHD 90 x 5,4 mm  
materiál PE 100RC, SDR 17  
certifikát PAS 1075 – typ 2

Zamětlí: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner
Kraj: Ústecký	Okres: Varnsdorf	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf
Soutěžní systém: S-JTSK Výškový systém: B.p.v.			
Varnsdorf, přívaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby			
Zaměření polohopisu a výškopisu			
Datum: 24.4.2020 Číslo: 26/2020 Měřítko: 1:250			

PŘÍVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm  
pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

město VARNSDORF  
kladečský plán  
vodovodu č. 2

IO 02 –  
PŘÍVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přívaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 294 m  
( materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2 )
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 294 m

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽITKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25452845	FORMAT	A0
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	DATUM	I. 2021
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF	ÚČEL	DPS
PŘÍVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		MĚŘÍTKO	-----
KLADEČSKÝ PLÁN VODOVODU č. 2		č. ZAKÁZKY	2021/01
		ČÍSLO VÝKRESU	D.26