


VODOVOD PEHD 90x5,4 mm, potrubí PE100RC, SDR 17, certifikát PAS 1075 – typ 2

P O Z N Á M K A :

Chránička bude položena pod propustky místní komunikace
v ulici Pohraniční Stráže ve Varnsdorfu. Chráničky budou dvě
ve stejném provedení jedna ve spádu 4,5 % a druhá 0,6 % viz.
č.v. C.8 – situace vodovodu č. 2 a C.9 – situace vodovodu č. 3

město VARNSDORF

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm
pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o. NOVÝ BOR, ŽIŽKOVA 205, PSČ 473 01, IČO 25492845			
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	FORMÁT	A2	
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF	DATUM	I. 2021	
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		ÚČEL	DPS	
		MĚŘÍTKO	1 : 10	
		Č. ZAKÁZKY	2021/03	
OCELOVÉ CHRÁNIČKY VODOVODU		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU	
			D.30	

