


PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT
na STAVENIŠTI VEŠKERÁ PODZEMNÍ VEDENÍ !!!



Výškový systém :

BALT po vyrovnání

Souřadnicový systém : JTSK

město VARNSDORF

situace č. 3

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm
pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF

LEGENDA :

--- HRANICE STAVENIŠTĚ stavby PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm, HRÁDEK, VARNSDORF

➡ TRASA a SMĚR PŘÍJEZDU na STAVENIŠTĚ PŘIVADĚČE VODOVODU PEHD 90 mm

■ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ = BUŇKA a HYGIENICKÉ WC a MEZIDEPONIE SYPKÝCH HMOT

➡ SMĚR POSTUPU VÝSTAVBY PŘIVADĚČE PEHD 90 mm pro LOKALITU HRÁDEK

- Pro VYHOTOVENÍ HARMOGRAMU NEJSOU DOSTATEČNÉ PODKLADY

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy viz. značka č. B1 – zákaz vjezdu všech vozidel a značka č. Z2 – zábrana uzavírky a to pro místní komunikaci PETRA BEZRUČE, kde bude plná uzavěra provozu

Vybraný zhotovitel provede svislé dopravní značení podle přílohy souhrnné technické zprávy viz. dopravní schéma č. B/5.1 – standardní pracovní místo a to pro místní komunikaci POHRANIČNÍ STRÁŽE, kde bude omezen provoz na jeden jízdní pruh

PRO REALIZACI IO 02 JE NAVRŽENO VYUŽITÍ
TECHNOLIE OTEVŘENÉHO VÝKOPU s TÍM, ŽE BUDE
VYUŽITO SOUBĚHU TRASY PŘIVADĚČE VODOVODU SE
STAVBOU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KTH 300 mm a OBĚ
POTRUBÍ BUDOU ve SPOLEČNÉM VÝKOPU.
INVESTOREM SPLAŠKOVÉ KANALIZACE KTH 300 mm a
PŘIVADĚČE VODOVODU PEHD 90 mm JE MĚSTO VARNSDORF

Zaměřil: Petr Šikner	Zpracoval: Petr Šikner	Kreslil: HP DJ 110plus	Kontroloval: Petr Šikner	Petr Šikner "GEODET"
Kraj: Ústecký	Okres: Ústí nad Labem	Obec: Varnsdorf	Katastr. území: Varnsdorf	Budýšská 2539 ČESKÁ LÍPA 470 06
Souřadnicový systém: S-JTSK				Formát: Datum: 24.4.2020
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				Účel: č.znak: 26/2020
Zaměření polohopisu a výškopisu				Mřítko: 1:250

IO 02 –
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 250 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- šoupě voděrenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 10, 3 ks
- odběrová souprava s odvodněním, DN 50 mm, PN 10, 1 ks
- výřez a napojení na stávající PE 90 mm v 0,729 km, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 250 m

VYPRACOVAL	VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o.	FORMÁT	A0
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470	DATUM	I. 2021
MÍSTO STAVBY	VARNSDORF	ÚČEL	DPS
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		MĚŘITKO	1 : 250
SITUACE PROVÁDĚNÍ STAVBY č. 3		Č. ZAKÁZKY	2021/01
		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU
			C.17



3.víz. SITUACE č. 4

3.víz. SITUACE č. 4

viz. SITUACE č. 2

viz. SITUACE č. 2