


město VARNSDORF

k.ú. VARNSDORF



PRO REALIZACI IO 01 JE NAVRŽENO v ulici POHRANIČNÍ STRÁŽE VYUŽITÍ TECHNOLOGIE BEZVÝKOPOVÉ a to TYP BERSTLINING (nebo cracking nebo splitting), KTERÁ SPOČÍVÁ v ZATAŽENÍ PE POTRUBÍ 90 mm do POTRUBÍ STARÉHO LITINOVÉHO LT 100 mm, KTERÉ SE TÍMTO ROZBIJE a VYTLAČÍ do OKOLNÍ ZEMINY v PODLOŽÍ. TRASA POTRUBÍ JE PŘÍMÁ a JE ROZDĚLENA na 3 ÚSEKY DÉLCE 50 až 55 metrů MEZI STAVEBNÍMI JÁMAMI.

PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF


IO 02 – PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 27 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 2)
- soupě vodárenské přírubové DN 80 mm se ZS, PN 16, 2 ks
- podzemní hydrant DN 80 mm s odvodněním, PN 16, 1 ks
- otevřená pažená stavební jáma pro napojení 1,5x6x2 m, 1 ks
- napojení přivaděče na stávající PE 90 mm výřezem, 1 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 27 m

IO 01 – PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90

- potrubí přivaděče vodovodu plastové PEHD 90x5,4 mm, 161 m (materiál potrubí PE 100RC, SDR 17, PAS 1075 – typ 3, potrubí PE 100 RC podle PAS 1075 bude mít ochranný plášť)
- otevřená pažená stavební jáma pro Berstlining 1,2x4x2 m, 4 ks
- dezinfekce a tlaková zkouška vodovodu DN 80 mm, 161 m

situace č. 1



Zaměřil:	Zpracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Petr Šikner GEOMET
Kraj:	Ústecký	Okres:	Okres:	Varnsdorf
Souřadnicový systém:	S=JTSK	Výškový systém:	B.p.v.	
Varnsdorf, přivaděč Hrádek Podklad pro projekt stavby				Formát: Datum: 24.4.2020 Učel: Měřítko: 1:250 Č. zak.: 26/2020 Mafik:
Zaměření polohopisu a výškopisu				1:250

město VARNSDORF

Výškový systém :
BALT po vyrovnání
Souřadnicový systém : JTSK

VYPRACOVAL		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR s.r.o.		VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY NOVÝ BOR	
INVESTOR		MĚSTO VARNSDORF, NÁMĚSTÍ E. BENEŠE č.p. 470		FORMÁT	
MÍSTO STAVBY		VARNSDORF		A0	
PŘIVADĚČ VODOVODU PEHD 90 mm pro lokalitu HRÁDEK, VARNSDORF		KATASTRÁLNÍ SITUACE č. 1		DATUM	
				1. 2021	
				ÚČEL	
				DPS	
				MĚŘÍTKO	
				1 : 250	
				Č. ZAKÁZKY	
				2021/01	
				ČÍSLO KÓPIE	
				C.3	