

## Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost účastníka o vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadané dle “Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf“: „**Stavební úpravy sociálních zařízení v I. NP v MŠ Křížíkova 2757, Varnsdorf – II. etapa - SO 0, SO 1 a SO 3**“

### Dotaz účastníka:

Dobrý den, prosíme o zodpovězení doplňkových dotazů k výše uvedené zakázce

- v PD je uvedena povrchová úprava podlah polyuretanovou stěrkou ve dvou barvách, ve VV je jako povrchová úprava podlah uvedena keramická dlažba - která z variant je platná?

- ve VV nejsou zohledněny práce související s výrobou a montáží ocelové dělicí příčky mezi WC a umyvadly - bude tato součástí dodávky nebo si ji bude investor zajišťovat jinou externí firmou?

### Odpověď zadavatele:

Dobrý den.

k vašim dotazům uvádíme následující vysvětlení:

1) povrchová úprava podlah je uvedena ve VV, jedná se o keramickou dlažbu. Polyuretanová stěrka nebude aplikována (patrně se jedná o omyl, či chybu)

**- Zadavatel nahrazuje přílohu č. 5 – projektovou dokumentaci**

Na základě této Změny zadávací dokumentace zadavatel současně **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 11. 10. 2021 do 10.00 hodin.**

2) Dělicí příčka je uvažována zděná, např. ytong bez ocelové výztuže.

S pozdravem

ThMgr. Roland Solloch  
starosta města

Ve Varnsdorfu dne 30. 09. 2021

### **Příloha**

Projektová dokumentace