


## TEPELNÉ OBĚHOVÉ ČERPADLO

- |   |     |                                  |
|---|-----|----------------------------------|
|  | F   | FILTR                            |
|  | ZK  | ZPĚTNÁ KLAPKA                    |
|  | KK  | KULOVÝ KOHOUT                    |
|  | BV  | VYVAŽOVACÍ VENTIL                |
|  | VK  | VYPOLŠŤECÍ KOHOUT                |
|  |     | TEPLOVĚŘ                         |
|  |     | MANOMETR                         |
|  |     | TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL      |
|  | ADV | AUTOMATICKÁ ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBA |

POZICJE	POČET	NAZEV
1	1	ZASOBNIK TV 1000L,SMALTOVANÝ+TOP. EL.PRÍRUBA, 12kW
2	1	ROZDÍLOVÁČ DN85, DÉLKA 139mm
3	1	SEŘÍZAČ DN85, DÉLKA 139mm
4	1	CERPAKLO S EL. OŘÍPKAMI 25-40N
5	4	CERPAKLO S EL. OŘÍPKAMI 25-100N
6	1	TRČOJENÝ SMĚŠOVACÍ KENTIL DN25, Kv=2,74 (100 MPa)
7	1	TRČOJENÝ SMĚŠOVACÍ KENTIL DN25, Kv=2,85 (100 MPa)
8	1	TRČOJENÝ SMĚŠOVACÍ KENTIL DN25, Kv=1,50 (100 MPa)
9	1	TRČOJENÝ SMĚŠOVACÍ KENTIL DN25, Kv=1,04 (100 MPa)

---

---

TOPNÁ VODA PŘÍVOD 55°C

- TOPNÁ VODA PRÍVOD 55°C
- TOPNÁ VODA ZPÄTEČKA 40°C

CENTRUM SOCIÁLNÍH ŠLUŽEB A UBŮTOVNA Č.P. 2470 VARNSDORF				
MÍSTO STAVBY T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1686 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF				
KST	D.1.4.C-VYT	SCHEMA ZAPOJENÍ NAVRHOVANÝ STAV		
		INVESTOR MÍSTO VARNSDORF NMA, E. BENCE 170, VARNSDORF 407 47	GENERÁLNÍ PROJEKTANT D&C Power s.r.o. KUBEROVA, HILKA 399/6, SMILHOV, 150 00 PRAHA 5 Č.04658223, ČD.020656223 JEDNATEL: JAMIS FRANKOWSKY	PROJEKTANT PROJEKT INC. JANA KETSOVA ČKAT 0007395
STUPEN	DOCUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM 09/2021	MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝK. / D.1.4.C-05
	NMA, E. BENCE 170, VARNSDORF			Č. PRÁK