

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA
Č.P. 2470 VARNSDORF

MÍSTO STAVBY T.G.MASARYKA 2470, PARCELA Č.1685 a 1686/1, 407 47, K.Ú. VARNSDORF

INVESTOR
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF
407 47

MAJITEL POZEMKU
MĚSTO VARNSDORF
NÁM. E. BENEŠE 470, VARNSDORF

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
D&C Power s.r.o.
VIKTORA HUGA 359/6, SMÍCHOV, 150 00 PRAHA 5
IČ: 04656229, DIČ: CZ04656229
JEDNATEL: JAKUB FRAJKOVSKÝ

PROJEKTANT PROFESE
JAKUB FRAJKOVSKÝ
ČKAIT 0010258

STUPEŇ	DATUM	MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	09 / 2021	3xA4	D.1.4.D1-706
ČÁST	SCHÉMA ROZVADĚČE R-UT		Č. PARÉ
D.1.4.D1-SIL			

Síť

P_i	=	3 kW	I_{max}	=	4 A	$I_{k''}$	=	< 10 kA
P_s	=	2 kW	I_p	=	2 A	I_{km}	=	< 10 kA

místo napojení : R1

nadřazené jištění : 32A

napájecí kabel : –

napěťová soustava : 3+N+PE, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S

–TYP ROZVÁDĚČE :

–TYP ROZVÁDĚČE :

MODULÁRNÍ ROZVODNICE NÁSTĚNN

TYP: 6xŘADY PO 21 MOD

ROZMĚRY: ŠxVxH PE/N svorkovnice 2x30

Rozměr 590x915x250


PŘÍVOD A VÝVODY HOREM

KRYTÍ: IP54

PŘÍSTROJOVÁ NÁPLŇ: –

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN–C–S

- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ URČUJE VÝROBCE ROZVÁDĚČE .
- V ROZVÁDĚČI BY MĚLA BÝT ZACHOVÁNA CCA 20% PROSTOROVÁ REZERVA PRO BUDOUCÍ MOŽNÉ DOPLNĚNÍ MODULOVÝCH PŘÍSTROJŮ.
- VNĚJŠÍ ROZMĚRY SESTAVY ROZVÁDĚČE JSOU MAX. MOŽNÉ. V PŘÍPADĚ POŽADAVKU VÝROBCE NA ZVĚTŠENÍ VNĚJŠÍCH ROZMĚRŮ, MUSÍ BÝT TENTO POŽADAVEK PŘEDEM KONZULTOVÁN S DODAVATELEM ELO A POTVRZEN PROJEKTANTEM.



SA.5xx.3		
	1	0 2
1 - 2	X	
3 - 4		X

0 - VYPNUTO
1 - AUTOMATICKY
2 - ZAPNUTO RUCNE

AKCE:	PROJECT:		DATE:	VYPRACOVAL:	DESIGNER:			
	CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A UBYTOVNA Č.P.2470 VARNSDORF							
NÁZEV VÝKRESU:	SCHEMA ROZVADĚČE RUT ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	DRAWING TITLE:	VÝKRES ČÍSLO:	PLAN No:	VERZ:	VERSS:	STRANA:	PAGE:
			706		00		2/2	