

Přehled VZT zařízení		Stupeň: DPS	Datum: 09/2021	Akce: Centrum sociálních služeb a ubytovna č.p. 2470 Varnsdorf	
----------------------	--	-------------	----------------	--	--

Č.Zař. No.	Popis Description	Průtok Air flow [m ³ /h]	Tlak. Ztráta Pressure lost [Pa]	Potř. Tepla Heating Cap. [kW]	Potř. Chladu Cool. Cap. [kW]	El.Příkon Input [kW]	El. Proud Current [A]	Napětí Voltage [V]	NZE [-]	Umístění Location [-]	Typ zařízení Type of equipment [-]	Poznámka Notice [-]
1.1.1	Ventilátor viz. specifikace	90	100			0,03		230	NE	Bytové jednotky		15 ks
2.1.1	Ventilátor viz. specifikace	90	100			0,03		230	NE	WC invalida, WC azyl. dům		2 ks
2.1.2	Ventilátor viz. specifikace	160	170			0,03		230	NE	1.10, 1.17, 1.28		3 ks
2.1.3	Ventilátor viz. specifikace	240	200			0,06		230	NE	2.08, 2.09, 2.18		3 ks
4.1.1	Ventilátor viz. specifikace	160	170			0,03		230	NE	1.22, 3.28, 4.28		3 ks
5.1.1	Radiální ventilátor pro požární větrání viz. specifikace	4500	280			0,95		230	ANO	přízemí schodiště u fasády		1 ks
6.1.1	Ventilátor viz. specifikace	450	150			0,11		230	NE	1.20 výměňková stanice		1 ks
7.1.1	Venkovní split jednotka					9,10		230	NE	severovýchodní strana objektu		1 ks
						1,93						