

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce centra sociálních služeb a ubytovny č. p. 2470 ve Varnsdorfu“

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

1. Je nesrovnalost ve výši požární odolnosti: ve VV je požadavek EI 60, v tabulce Ostatních výrobků je EI 45 včetně kouřotěsnosti (parametr S) - Co platí?

2. Ve VV je uvedeno u dvířek - „pro stěny a podhledy“, v tabulce jenom „do podhledu“ - Co platí?

3. U položky 149 je rozměr 200x300 – umíme to vyrobit, problém nastává při montáži (po otevření je světlý rozměr pouze 150x250), navíc díky tomu že jsou dvířka atypická, jsou dražší než typizovaný rozměr 300x300. S čím mám počítat a jaká dvířka nabídnout?

A co se týče položek 114 až 118, takto specifikované ucpávky nelze nacenit. Je to obecný a opakující se nedostatek výkazů výměr, kde chybí rozměr stavebního otvoru, který se má vyplnit=dotěsnit... Takto tyto pozice nacenit nelze...

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k jednotlivým dotazům uvádí následující:

1) Všechny požární odolnosti jsou stanoveny v platné části PBŘS

2) Pro dvířka lze použít typových rozměrů 300/300mm s patřičnou PO odolností.

3) Dvířka jsou do podhledů i do stěn.

4) Ucpávky a specifikace dle PBŘS: je to typové řešení prostupů (materiály použijte dle zvyklosti zhotovitele); rozměry prostupů jsou dány rozměry uvedenými ve výkresové části - drážky, jádra, u profesí jsou uvedeny dimenze potrubí a polohy trubek.

S pozdravem

ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu dne 02. 12. 2021