

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, p. o.“

Dotaz účastníka:

Ve VV je v pol.č.74 objektu SO 1 uvedeno pro krytinu pod sámovým žlabem "krytina z falcovaných plechů ..." a v popisu "např.falcovaná šablona PREFA 29x29 cm", v půdorysu střechy nový stav je pod odkazem "S3" (na přesahu střechy pod sámovým žlabem) - plechové šablony 290x290 mm, v detailu "A" je zase uvedena hliníková falcovaná krytina (dle grafického znázornění PREFALZ). Žádáme o upřesnění, která z variant je správně.

Odpověď zadavatele:

Jako krytina na přesahu pod sámovým žlabem bude použita krytina z falcovaného plechu s povrchovou úpravou (např. PREFALZ). Ve VV je správně použita položka č. 74 "Krytina z hliníkového falcovaného plechu..." ale chybně napsaná poznámka, kde se uvádí PREFA 29x29 cm. Tuto poznámku prosím nebrat v potaz.

Popis odkazu "S3" v novém stavu půdorysu a pohledu je chybný a platí popis ze skladby S3 nebo detailu A, tedy hliníkový falcovaný plech např. PREFALZ

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 08. 03. 2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města