



TABULKA MÍSTNOSTÍ

2.01	KANCELÁŘ Č. 9
2.02	KANCELÁŘ Č. 10
2.03	PŘEDSÍŇ /CHODBA/
2.04	KANCELÁŘ Č. 11
2.05	KANCELÁŘ Č. 12
2.06	KANCELÁŘ Č. 13
2.07	CHODBA
2.08	KANCELÁŘ Č. 14
2.09	KANCELÁŘ Č. 15
2.10	KANCELÁŘ Č. 16
2.11	KANCELÁŘ Č. 16
2.12	KANCELÁŘ Č. 16
2.13	KANCELÁŘ Č. 17
2.14	KANCELÁŘ Č. 18
2.15	CHODBA + SCHODIŠTĚ
2.16	PŘEDSÍŇ /CHODBA/
2.17	KANCELÁŘ Č. 19

A	- VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED, 1x35W, 6500lm, Ra80, 4000K, OPÁLOVÝ KRYT	47 ks
B	- VESTAVNÉ SVÍTIDLO LED, 1x32W, 4100lm, Ra80, 4000K, OPÁLOVÝ KRYT	48 ks
C	- PŘÍSAZENÉ LED SVÍTIDLO, 1x35W, 4000lm, Ra80, 3800K, MIKROPRIZMATICKÝ KRYT, OBDELNÍK 1200x300mm, HLINÍKOVÝ RÁMEČEK	6 ks
N1	- PŘÍSAZENÉ LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ SE ZÁVĚSNÝM PIKTOGRAMEM, 2W, IP44	1 ks
N2	- NÁSTĚNNÉ LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM, 2W, IP44	2 ks
⏻	- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1/0	7 ks
⏻	- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1	7 ks
⏻	- SÉRIOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 5	14 ks
⏻	- ZÁSUVKY DVOJITÁ 230V/16A, POOTOČENÁ ZDÍRKA	18 ks
⏻	- ZÁSUVKY 230V/16A JEDNODUCHÁ S PŘEPĚT. OCHRANOU	23 ks
⏻	- ZÁSUVKY 230V/16A JEDNODUCHÁ	61 ks
R2	- STÁVAJÍCÍ OCELOPLECHOVÝ ROZVADEČ POD OMÍTKOU	1 ks
RO21	- STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ POD OMÍTKOU 48M	1 ks
RO23	- STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ POD OMÍTKOU 48M	1 ks

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.  
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHĚŇ A1 A A2 PODLE ČSN EN 13501-1A+.  
PROSTORY JSOU Z HLEDISKA ÚRAZU EL. PROUDEM NORMÁLNÍ PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BA2, BC2, BD1, BE1.  
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT JOHANA POLÁKOVÁ	VYPRACOVAL JOHANA POLÁKOVÁ	KRESLIL JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDY Tel: 733 774 830 IČO: 62764749	
INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF			FORMÁT A1	
ST.P.Č.K. 1663, UL. T. G. MASARYKA, K.Ú. A OBEC VARNSDORF			DATUM ŘÍJEN 2019	
REKONSTRUKCE KANCELÁŘÍ VE 2.N.P. OBJEKTU Č.P. 1838 - MŮ VARNSDORF			STUPEŇ PS	
			ČÍSLO ZAK. 139/209	
DISPOZICE EL. INSTALACE V 1.NP.			MĚŘITKO 1:50	ČÍS. VÝK. E1