

Vysvětlení zadávací dokumentace

Na základě dotazu účastníka zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výběrovému řízení s názvem:

Chodník od hřbitova po ul. Stromovka

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

v rámci přípravy nabídky na VZ "Chodník od hřbitova po ul. Stromovka" si dovoluujeme požádat o vysvětlení pol. č. 63 v objektu SO 1. Domníváme se, že uložení kabelového vedení CETIN by nemělo být součástí zadávacího řízení.

Za vysvětlení předem děkujeme.

Odpověď zadavatele:

Pol. č. 63 v objektu SO 1 – je určena pro ochranu kabelového vedení, nejedná se o přeložku kabelového vedení.

Požadavek na ochranu kabelového vedení vyplývá z vyjádření společnosti CETIN k projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje tuto položku v rámci výběrového řízení ve výkazu výměr účastníkem nacenit.

S pozdravem



ThMgr. Roland Solloch
starosta města

Ve Varnsdorfu 14. 03. 2022



Město Varnsdorf

(1)