

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, p. o.“

Dotaz účastníka:

Dobrý den, v souladu se zadávací dokumentací žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace

- ve VV je pravděpodobně duplicitně uvedena demontáž výlezových oken - jedná se o položky č.61 a č.123

Předem děkuji za odpovědi

Odpověď zadavatele:

Položka č. 61- "Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti" je určena pro případné odstranění plechového lemování kolem výlezu.

A položka č. 123 - "Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy" je určena na rozebrání samotné konstrukce světlíku.

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 14. 03. 2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města