

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Rekonstrukce střechy na hlavním objektu ZŠ Varnsdorf, Východní 1602, p. o.“

Dotaz účastníka:

Dobrý den, v souladu se zadávací dokumentací žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace

- ve VV je pravděpodobně duplicitně uvedena demontáž výlezových oken - jedná se o položky č.61 a č.123

- ve VV je pol.č.30 - "Zabezpečení střechy proti zatečení vody během výměny částí krovu a krytiny včetně podpěrné konstrukce pro zakrytí - 768,83 m²" a pol.č.122 - "Nouzové zakrytí střechy plachtou - 1000 m²" - jedná se o různé fáze zakrývání nebo je tato práce obsažena duplicitně ve dvou různých položkách?

Předem děkuji za odpovědi

Odpověď zadavatele:

Položky jsou určeny na různé fáze a situace na stavbě.

Položka č. 30 je určena pro případ, že dojde k zjištění poškození krovu (bednění, krokví apod.) třeba i ve větší míře a bude chybět nosná konstrukce, na které by bylo možné zakrytí vytvořit, aby mohla voda stékat mimo rozebranou část krovu. V této položce je tedy nutné počítat jak s plachtou, tak i s dočasnou konstrukcí pro montáž plachty.

Položka č. 122 je pro klasické zakrývání plachtou bez nutnosti zřizovat dočasné konstrukce.

Na stavbě se mohou objevit oba druhy zakrytí a skutečné množství bude upřesněné až během realizace.

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 11. 03. 2022

ThMgr. Roland Solloch
starosta města