



LEGENDA

- 1.1 STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
CRHB 280N ECOWATT PLUS
ODVOD 990m3/h
DISP. TLAK 350Pa
PŘÍKON 180W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK V 4m 51 dB(A)
OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKY
- 1.2 EL. OVLÁDANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
KEL 100
ODVOD 30 (60) m3/h
NAPĚTÍ 12V
OVLÁDÁNÍ RUČNĚ, NEBO S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 2.1 KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ODTAHEM VZDUCHU
S OSVĚTLENÍM A TUKOVÝM FILTREM
ODVOD 230m3/h
NAPĚTÍ 230V
OVLÁDÁNÍ RUČNĚ

- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVODY A ROZVODY V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ MŘÍŽKY BUDOU NAHRAZENY EL. OVLÁDANÝMI TALÍŘOVÝMI VENTILY.
- PŘED NAPOJENÍM NA STAVAJÍCÍ ROZVODY JE NUTNÉ PROVĚRIT STAV STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY,
PŘÍPADNĚ BUDOU DVEŘE PODŘÍZNUTY

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR	MĚSTO VARNSDORF		DATUM 3. 2020	MĚŘÍTKO 1 : 75	STUPEŇ DSP
AKCE	ZATEPLENÍ OBJEKTU BD VARNSDORF, KMOCHOVA, Č.P. 3023		ZAK. ČÍSLO P2519-20	FORMÁT 4A4	PARÉ
PROFESE	D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV	ŘEZ		P2519 004 - 20		