


# LEGENDA

**1.1** STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
CRHB 280N ECOWATT PLUS
ODVOD 990m3/h
DISP. TLAK 350Pa
PŘÍKON 180W
NAPĚTÍ 230V
AKUSTICKÝ TLAK V 4m 51 dB(A)
OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKY

- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVODY A ROZVODY V INSTALAČNÍ ŠACHTĚ ZŮSTANOU ZACHOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ MŘÍŽKY BUDOU NAHRAZENY EL. OVLÁDANÝMI TALÍŘOVÝMI VENTILY.
-PŘED NAPOJENÍM NA STAVAJÍCÍ ROZVODY JE NUTNÉ PROVĚŘIT STAV STÁVAJÍCÍH ROZVODŮ.
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MŘÍŽKY, PŘÍPADNĚ BUDOU DVEŘE PODŘÍZNUTY

| | | | |
|---|---|---|---|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | **ING. DANIEL FLORIÁN**<br>PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI<br>TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2<br>TEL. : 723 373 167<br>E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | |
| INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF | | | DATUM: 3. 2020 / MĚŘÍTKO: 1 : 75 / STUPEŇ: DSP |
| AKCE: ZATEPLENÍ OBJEKTU BD VARNSDORF, KMOCHOVA, Č.P. 3023 | | | ZAK. ČÍSLO: P2519-20 / FORMÁT: 3A4 |
| PROFESE: D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA | | | ČÍSLO VÝKRESU: P2519 002- 20 / PARÉ |
| NÁZEV: PŮDORYS STŘECHY | | | |