



ProProjekt s.r.o.  
Pavel Hruška  
Komenského 1173

408 01 Rumburk

Váš dopis čj.:

Ze dne: 26.04.2022

Naše čj.: MUVA 12290/2022ŠimPe

Vyřizuje: Petr Šimek

Linka: 417545190

Datum: 03.05.2022

E-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

**Stavba: Vestavba sociálního zařízení v objektu Evangelického kostela, Varnsdorf**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme, z hlediska existence podzemních sítí technické infrastruktury v majetku města, následující:

I.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n e n a c h á z í** žádné zařízení:

- městského kamerového dohledového systému (MKDS)

- dešťové kanalizace (DK)

II.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** **podzemní kabelové vedení soustavy Veřejného osvětlení (VO)** - viz příložený zákres do KM. V případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) v trase vedení je nutné požádat o přibližné vytýčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a respektovat jeho podmínky stanovené pro ochranu zařízení.

Provozovatel VO: **TECHNICKÉ SLUŽBY VARNSDORF**, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf  
Martin Storczner - telefon: 412 372 576, mobil: 605 208 899

III.) V zájmovém území, které je vyznačeno v katastrální mapě v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í** **horkovodní vedení systému Centrálního zásobování teplem (CZT)** - viz. příložený zákres horkovodního potrubí do katastrální mapy. Potrubí je uloženo v zemi v hloubce cca 80 cm pod povrchem a je vyznačeno signální zelenou (2x trubka izolovaná - černá) a červenou (dispečerské kabely) perforovanou fólií. Upozorňujeme na nutnost respektování ustanovení §87 (ochranná pásma) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Umísťování staveb, provádění zemních prací a ostatních stavebních činností ve smyslu §87 shora citovaného zákona v ochranném pásmu zařízení (CZT) musí být oznámeno provozovateli soustavy CZT nejméně 5 pracovních dní před jejich zahájením a je podmíněno vydáním písemného souhlasu provozovatele soustavy CZT. Provozovatel na požádání rovněž provede vytýčení podzemních zařízení soustavy CZT.

Provozovatel CZT: **TEPLÁRNA Varnsdorf a.s.**, Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf  
Zdeněk Řehoř, mobil: 777 088 242, mail: info@teplarna-varnsdorf.cz

Petr Šimek  
odbor správy majetku a investic



Město Varnsdorf  
(4)

Příloha: - snímek z katastrální mapy se zákresem soustavy VO a CZT v zájmovém území  
- snímek z katastrální mapy se zákresem zájmového území











