



VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,60 m	0,40 m	0,50 m
SILOVÝ KABEL DO 35kV	0,20 m	0,80 m/chráněno 0,3m	0,60 m	0,40 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,40 m	0,40 m	0,50 m
PLYNOVOD	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,50 m	1,00 m
VODOVOD	0,40 m	0,40 m	0,50 m	0,60 m	0,60 m
KANALIZACE	0,50 m	0,50 m	1,00 m	0,60 m	—
TEPELNÉ SÍTĚ	0,30 m	0,80 m	0,50 m	1,00 m	0,30 m

VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
SILOVÝ KABEL DO 1 kV	0,05 m	0,30 m/chráněno 0,1m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,30 m
SILOVÝ KABEL DO 35kV	0,20 m	0,80 m/chráněno 0,3m	0,10 m	0,40 m/ch 0,2 m	0,50 m
SDĚLOVACÍ KABEL	0,30 m/chráněno 0,1m	—	0,10 m	0,20 m	0,20 m
PLYNOVOD	0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,15 m	0,50 m
VODOVOD	0,40 m/chráněno 0,2m	0,20 m	0,15 m	—	0,10 m
KANALIZACE	0,30 m	0,20 m	0,50 m	0,10 m	—
TEPELNÉ SÍTĚ	0,30 m	0,50 m/chráněno 0,15	0,10 m	0,20 m	0,10 m

HLOUBKY ULOŽENÍ					
	SILOVÝ KABEL DO 1kV	SDĚLOVACÍ KABEL	PLYNOVOD	VODOVOD	KANALIZACE
V CHODNÍKU	0,35 m	0,40 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOLNÉM TERÉNU	0,70 m	0,60 m	0,80 m	1,00 - 1,60 m	min. 1,00m
VE VOZOVCE	1,00 m	0,90 m	1,00 m	1,50 m	min. 1,80m

S1-S11 - LED SVÍTIDLO 18W, 2319lm NA FeZn STOŽÁRU 5m
RSV01 - NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ VO

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZMĚNA 2022

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:				
MĚSTO VARNSDORF				
P.P.Č. 952, 956/2, 957, 971/2, 971/3, 956/1, 958, 960, 963 K.Ú. VARNSDORF REKONSTRUKCE HRÁDKU-HLAVNÍ BUDOVA SO-08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			FORMÁT	5A4
SITUACE			DATUM	LEDEN 2021
			STUPEŇ	ÚR
			ČÍSLO ZAK.	46/2022
			MĚŘITKO	ČÍS. VÝK.
			1:250	D.1.4.02