

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM

adresa: Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem, tel.: 477755110, e-mail: e-podatelna@khsusti.cz, ID: 8p3ai7n

V Děčíně dne 7.12.2020

Č. j. odesílatele: -----
Č. j.: KHSUL 82663/2020
Sp. značka: HDD 378/2006, S-KHSUL 8817/2006
Vyřizuje: MUDr. Kateřina Kreutzerová
Telefon: 477755250
E-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz
Počet listů/příloh: 2/0

Město Varnsdorf
Nám. E.Beneše 470
407 47 Varnsdorf

V zastoupení: Pavel Hruška, S.K.Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení stavby

Název stavby: „Oprava MIV v objektu ŠJ Náměstí 2926 ve Varnsdorfu“

Stavebník, vlastník stavby: Město Varnsdorf, Nám. E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel dokumentace: Pavel Hruška, S.K.Neumanna 3184, 407 47 Varnsdorf, IČ 66633052

Na základě žádosti doručené Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Děčín (dále jen „KHS“), dne 17.11.2020 č.j. 80352/2020 a dodatku k žádosti č.j. KHSUL 83371/2020 ze dne 26.11.2020, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Oprava MIV v objektu ŠJ Náměstí 2926 ve Varnsdorfu“ pro stavební řízení, Pavlem Hruškou, S.K.Neumanna 3184, 40747 Varnsdorf, IČ 66633052, na základě plné moci ze dne 10.11.2020 vydané stavebníkem Městem Varnsdorf, Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, posoudila KHS, věcně a místně příslušná podle § 82 odst. 1, 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 a § 94 odst. 1 tohoto zákona, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), předloženou projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) „Oprava MIV v objektu ŠJ Náměstí 2926 ve Varnsdorfu“.

Po zhodnocení souladu předložené PD dotýkající se zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, s požadavky stanovenými zákonem č.258/2000 Sb., Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 361/2007 Sb.“), Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin (dále jen „nařízení ES č. 852/2004“) a vyhl.č. 410/2005 Sb, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl.č. 410/2005 Sb.“) vydává krajská hygienická stanice dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací „**Oprava MIV v objektu ŠJ Náměstí 2926 ve Varnsdorfu**“, orgán ochrany veřejného zdraví

s o u h l a s í .

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání je třeba doložit „Protokol z měření denního osvětlení“ v učebnách školní družiny m.č. 1.01, 1.02 a 1.03 a v jídelně m.č. 2.02 dle požadavku vyhl.č. MZČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, čl. 4, odst. 2, příl. II, kap. I, bod 7 a platných ČSN.

2. Před zahájením prací s azbestem musí být na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem zasláno hlášení, které bude v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a bude zpracované v souladu s požadavky § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při provádění prací s materiálem obsahujícím azbest musí být dodržovány požadavky (kontrolované pásmo, atp.) § 21 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

4. Po ukončení prací s materiály obsahujícími azbest musí být měřením v prostoru objektu školní kuchyně, jídelny a učeben školní družiny prokázáno dodržení limitních hodnot azbestu v ovzduší dané vyhl.č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb, ve znění pozdějších předpisů. Na podkladě vyhovujících výsledků měření může být obnoveno užívání prostor navazujících na realizovanou stavbu.

5. Pro případný souběh užívání školní jídelny a školní družiny a provádění stavebních prací musí být v harmonogramu prací (dokumentace pro provedení stavby) navrženy a stanoveny podmínky, které ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499“), a jejích příloh, jež se týkají zásad organizace výstavby, zajistí, že stavební práce nebudou ovlivňovat chod školní jídelny a školní družiny zejména nadlimitní hluchností (požadavky a limity dle „nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů“) a prašností (požadavky a limity dle „vyhlášky č. 6/2003 Sb.“) a neomezí užívání budovy školní jídelny.

O d ů v o d n ě n í :

V souladu s § 149 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, KHS k věci uvádí:

Předložená PD byla ze strany KHS hodnocena pouze v rozsahu věcné působnosti orgánu ochrany veřejného zdraví.

Dne 17.11.2020 byla doručena žádost č.j. KHSUL 80352/2020 a dne 26.11.2020 dodatek k žádosti č.j. KHSUL 83371/2020, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci „Oprava MIV v objektu ŠJ Náměstí 2926 ve Varnsdorfu“ pro stavební řízení, Pavlem Hruškou, S.K.Neumanna 3184, 40747 Varnsdorf, IČ 66633052.

Projektová dokumentace řeší demontáž stávajících nefunkčních skleněných MIV (meziokenní izolační vložky) za certifikovaný zateplovací systém v objektu školní jídelny na adrese Náměstí E. Beneše 2926, Varnsdorf. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu, v 1.N.P. (suterénu) se nachází školní družina a sklady školní jídelny, ve 2.N.P. se nachází školní kuchyně a jídelna pro strážníky. Meziokenní izolační vložky obsahují dle výkresové dokumentace a Souhrnné technické zprávy, bod B.2.6 osinkocementové desky.

Před zahájením bouracích prací bude v některých místech nutné demontovat kryty radiátorů a radiátory. Tyto budou po skončení prací vráceny zpět. Stávající plastové výplně budou zachovány. Následně se provede nová meziokenní vložka se zateplením. Budou osazeny nové vnitřní a vnější parapety.

Výměna MIV bude probíhat ve dvou etapách tak, aby nedošlo k souběhu stavebních úprav a provozu školní družiny a školní jídelny.

I. etapa: Výměna MIV v ŠD (3 učebny v suterénu) a vestibulu jídelny (m.č. 1.14).

II. etapa: Výměna MIV v ostatních prostorech školní jídelny a kuchyně (m.č. 1.14 a chodby).

Osvětlení: Byl doložen výpočet denního osvětlení dle ČSN 17037 stávající a nový stav ve 3 učebnách školní družiny m.č. 1.01, 1.02 a 1.03 a ve školní jídelně m.č. 2.2, dle kterého je zřejmé, že po výměně meziokenních vložek dojde k mírnému zhoršení parametrů DO. V učebnách ŠD m.č. 1.01 a 1.02 neodpovídá v části prostoru DO normovým hodnotám, činitel DO po zateplení (0,7) 89/95% a (2,0) 33/50%. Činitel neklesá pod 0,5%. V učebně ŠD m.č. 1.03 (0,7) 86/95% a (2,0) 33/50%. Činitel DO v jednom výpočtovém bodě v rohu místnosti klesá na hodnotu 0,4%. V jídelně vychází hodnoty činitele DO (0,7) 58/95%, (2,0) 20/50%.

S ohledem na výpočet DO – NOVÝ STAV, je třeba upravit UO tak, aby odpovídalo platné ČSN.

Termín realizace: 2 etapy

1. etapa 1.7.2021 – 30.8.2021

2. etapa 1.7.2022 – 30.8.2022

Podmínka č. 1 byla stanovena z důvodu doložení skutečného stavu denního osvětlení po výměně MIV a zateplení nadpraží oken v předmětných prostorech.

Podmínka č. 2, 3 a 4 byla stanovena z důvodu přítomnosti osinkocementových desek ve stávajících meziokenních izolačních vložkách.

Podmínka č. 5 byla stanovena z důvodu zajištění ochrany zdraví uživatelů budovy (žáci ŠD, strážníci, personál ŠJ a ŠD) před nepříznivými účinky (hluk, prach, azbest) vznikajících v rámci bouracích a stavebních prací.

Při vydání tohoto stanoviska vycházel orgán ochrany veřejného zdraví z podkladů, kterými jsou následující dokumenty:

- Žádost o vydání závazného stanoviska č.j. KHSUL 80352/2020, ze dne 17.11.2020.
- Dodatek k PD 83371/2020 ze dne 26.11.2020 (etapizace, půdorysy 1.P.P. a 1.N.P.).
- „Protokol o provedených výpočtech – výpočet denního osvětlení dle ČSN 17037 – Školní jídelna a družina, Nám.E.Beneše 470, Varnsdorf“ - stávající a nový stav, vypracovaný Johanou Polákovou ELEKTROPROJEKTY, Blíževedly, Skalka 27, 47002.

Na základě posouzení výše uvedené žádosti v souladu s požadavky zák.č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem toto souhlasné závazné stanovisko, jehož souhlas je vázán na splnění výše uvedených podmínek.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem
oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Děčín, Litoměřice
a Ústí nad Labem

MUDr. Kateřina Kreutzerová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí n.L.
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje
se sídlem v Ústí nad Labem

Rozdělovník:

1x KHS – spis

Stavebník: Město Varnsdorf, Nám.E.Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zmocněnec: Pavel Hruška, S.K.Neumanna 3184, 40747 Varnsdorf, IČ 66633052