



- A1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, SEMIOPÁLOVÝ KRYT, DÉLKA 1293mm, 41W, 5000lm, IP40
- AN - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, SEMIOPÁLOVÝ KRYT, DÉLKA 1293mm, 41W, 5000lm, IP40 + NOUZOVÝ ZDROJ
- B1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, PRŮM. 480mm, 44W, 4600lm, IP44
- C1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, OPÁLOVÝ KRYT, PRŮM. 375mm, 27W, 4600lm, IP44
- E1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, SPORT S OCHR. MŘÍŽKOU, DÉLKA 12555mm, 47W, 5837lm, IP20
- ♂ - KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 1
- ♂ - KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 2
- ♂ - STŘÍDAVÝ SPÍNAČ ŘAZ. 6
- ⌋ - ZÁSUVKA DVOJITÁ 230V/16A
- ⌋ - ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A
- EB - EL. BOJLER 200L, 2,2 kW
- V1 - VENTILÁTOR DLE VZT 53W
- RS1 - OCELOPLECHOVÝ ROZVÁDĚČ POD OMÍTKU 72M
- RT1 - STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ PRO TĚLOCVIČNU

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.

PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1 a A2 PODLE ČSN EN 13501-1+A1.

V PROSTORU OBJEKTU JDE O VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ NEZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.

VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.

KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CB1.

OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

TĚLOCVIČNA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKÁ 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO VARNSDORF	
BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, STŘELECKÁ 1800, VARNSDORF ELEKTRICKÁ INSTALACE V SOC. ZAŘ. A ŠATNÁCH U TĚLOCVIČNY			FORMÁT	A3
			DATUM	ČERVEN 2022
			STUPEŇ	PD
			ČÍSLO ZAK.	66/2022
DISPOZICE EL. INSTALACE V 1.N.P.			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍS. VÝK. E1