

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Na základě dotazu účastníka doplňuje zadavatel zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zřízení šaten a soc. zařízení u tělocvičen v objektu Střelecká 1800, Varnsdorf

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

z důvodu nedostačujících podkladů ke dveřím/okenním výplním a posuvné mříži bychom chtěli požádat o doplnění nejlépe ve formě výpisu prvků. Dodavatelé dveří a oken na to z 90% velmi apelují a moc by to pomohlo. Konkrétně se jedná o položky výkazu výměr objektu SO 1 - 112, 117-122, 124

Děkujeme mockrát.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci:

Položky č. 112 a č. 124 – doplněno viz. příloha.

Položky č. 117-121 - jedná se o standardní dveře s HPL úpravou v barvě šedé. Kování klika/klika + FAB s generálním klíčem.

Položka č. 122 - jedná se o dveře s HPL úpravou v šedé barvě voděodolné KLIMA III. Kování klika/klika + FAB s generálním klíčem. Oboustranná nerezová větrací mřížka 480x82 mm.

Jan Šimek
starosta města

Ve Varnsdorfu 19. 05. 2023

Příloha

Výpis oken
Schéma mříže