



POZNÁMKY

- POZN 1**
- Sadové svítidlo na stožáru výšky 5m, sloužící pro běžné osvětlení vnitřních komunikací parku. V místě napojení architektonického osvětlení budou stožáry opatřeny dvěma dvířky. Jedny pro svorkovnici kabelu CYKY 4J 10 a druhé pro DIN lištu se svorkovnicí pro kabely CYKY 3J 2,5 a proudový chránič. Na sloup bude osazeno svítidlo LAMBERGA Mona 10 C30-1050-L1 / 33W / 4027lm. V případě kolize stožáru s větvemi bude pozice stožáru na místě upravena.
- POZN 2**
- Zemní svítidlo, sloužící pro architektonické nasvětlení stromů. Svítidlo osazeno v zemi, v základu, přípravou dle montážního návodu výrobce. Napojení svítidel bude provedeno kabely CYKY 3J 2,5, které budou pod svítidlem napojeny pomocí odbočné svorky. Přívod do svítidla pak bude proveden kabelem CGTG 3x1,5. Svítidlo bude použito typu SIMES S.4957N, 4,7W/ 4000K
- POZN 3**
- Lineární FLEXY svítidlo, vestavné do betonového schodu. Zapojené do souvislé řady. Typ LED LINE FLEX TOP 10W/m/ 2700K + montážní klipsy.Délka 12,3m.
- POZN 4**
- Podsvícení "komínu". Budou použity přisazené reflektory typ BEGA 84 443, o příkonu 42,5W. Při realizaci bude nastavena barva světla, dle zadání architekta. Svítidlo bude napojeno kabelem CYKY 3J 2,5, odbočeným v zemní kabelové spoje.
- POZN 5**
- Bodové nasvětlení altánu. Do boků (stěn) altánu budou osazena svítidla SIMES S.3317H v počtu 8ks. Svítidlo bude zapuštěné do druhého schodu, v pravidelných rozstupech. V rámci stavby je nutno připravit trubkování pro protažení kabelů, dále je třeba připravit montážní otvor pro osazení svítidel (dle montážního návodu výrobce). Dále bude připraven prostor pro osazení napájecího transformátoru.
- POZN 6**
- Kabelová spojka pro odbočení kabelů CYKY 3J 2,5. Ze spojky bude ke svítidlům vždy veden gumový kabel CGTG 3x1,5.

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- Trasa kabelu veřejného osvětlení CYKY 4J 10 + FeZn 30x4
- Trasa kabelu pro architektonické osvětlení CYKY 3J 2,5
- Překop komunikace

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		Tomáš Behina Samostatný projektant elektro Bitozeves 125, 440 01 Louny IČO 63756943, DIČ 206-7409282793			
T.BEHINA		T.BEHINA		T.BEHINA					
INVESTOR: Město Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf									
KRAJ : Ústecký		OBEC: Varnsdorf		ZAK. Č.: 448/2022/1					
AKCE: REVITALIZACE PARKU V UL. ZÁPADNÍ/BARVÍŘSKÁ A VÝSTAVBA SKATEPARKOVÉHO HRŠTĚ VE VARNSDORFU S0401 – Veřejné osvětlení						ARCH. Č.:			
						FORMÁT: 6A4		KOPIE:	
						DATUM: 01/2022			
						STUPEŇ: DSP			
						MĚŘÍTKO: 1:500			
OBSAH:						VÝKRES Č.: 401:03			
Situace veřejného osvětlení									