



U / U Studio s.r.o.
Kamenická 5/č. p. 635

170 00 Praha 7, Letná

Váš dopis čj.:
Ze dne: 01.07.2022
Naše čj.: MUVA 19356/2022ŠimPe

Vyřizuje: Petr Šimek
Linka: 417545190
Datum: 27.07.2022
E-mail: petr.simek@varnsdorf.cz

Stavba: Revitalizace parku v ul. Západní/Barvířská a výstavba skateparkového hřiště ve Varnsdorfu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sdělujeme, z hlediska existence podzemních sítí technické infrastruktury v majetku města, následující:

I.) V zájmovém území, které je vyznačeno v Situaci katastru nemovitostí v příloze Vaší žádosti, se **n e n a c h á z í** žádné zařízení:
- městského kamerového dohledového systému (MKDS)
- dešťové kanalizace (DK)

II.) V zájmovém území, které je vyznačeno v Situaci katastru nemovitostí v příloze Vaší žádosti, se **n a c h á z í**:

1) podzemní kabelové vedení soustavy Veřejného osvětlení (VO) - viz příložený zakres do KM. V případě provádění zemních, nebo stavebních prací (případně souvisejících činností - montáž lešení, skladování materiálu atd.) v trase vedení je nutné požádat o přibližné vytýčení předpokládané trasy kabelů provozovatelem soustavy VO a respektovat jeho podmínky stanovené pro ochranu zařízení.

Provozovatel VO: TECHNICKÉ SLUŽBY VARNSDORF, Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
Martin Storczer - telefon: 412 372 576, mobil: 605 208 899

2) horkovodní vedení systému Centrálního zásobování teplem (CZT) – viz. příložený zakres horkovodního potrubí do katastrální mapy. Potrubí je uloženo v zemi v hloubce cca 80 cm pod povrchem a je vyznačeno signální zelenou (2x trubka izolovaná – černá) a červenou (dispečerské kabely) perforovanou fólií. Upozorňujeme na nutnost respektování ustanovení §87 (ochranná pásma) zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Umísťování staveb, provádění zemních prací a ostatních stavebních činností ve smyslu §87 shora citovaného zákona v ochranném pásmu zařízení (CZT) musí být oznámeno provozovateli soustavy CZT nejméně 5 pracovních dní před jejich zahájením a je podmíněno vydáním písemného souhlasu provozovatele soustavy CZT. Provozovatel na požádání rovněž provede vytýčení podzemních zařízení soustavy CZT.

Provozovatel CZT : **TEPLÁRNA Varnsdorf a.s.**, Palackého 2760, 407 47 Varnsdorf
Zdeněk Řehoř, mobil: 777 088 242, mail: info@teplarna-varnsdorf.cz

Petr Šimek
odbor správy majetku a investic

Příloha: - snímek z katastrální mapy se zákresem soustavy VO a CZT v zájmovém území
- Situace katastru nemovitostí - zájmového území (příloha žádosti)