

Vysvětlení zadávací dokumentace

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení s názvem:

„Demolice objektu č. p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu“

Dotaz účastníka:

Dobrý den,

Chtěl bych se prosím Vás zeptat nebo povznést dotaz na VZ malého rozsahu Demolice objektu č.p. 1151, ul. Západní ve Varnsdorfu. V zadávací dokumentaci přesněji ve Výkazu výměr "zadávací rozpočet" je k nacenění položka číslo 58123280-r "zemina vhodná pro zásypy". Její množství k nacenění je 2 496,975 m³. Chtěl bych se zeptat, zda se nejedná o chybu v zadání uvedeného množství případně kdyby to množství bylo zadáno od projektanta správně, tak zda se položka má nacenit s dopravou materiálu případně zda ta položka doprava tam v rozpočtu nechybí?

Děkuji Vám moc za Vaši odpověď a mějte hezký den.

Odpověď zadavatele:

U této položky se jedná o zásyp v prostoru budovy po demolici pod úroveň terénu. Zadavatel počítá s využitím nadrcené suš. Dovezena bude pouze ornice na povrchovou úpravu. Zároveň zadavatel počítá v rámci bouracích prací ohledně této položky konzultaci s projektantem či zhotovitelem budoucího skateparku, který vznikne v místě demolice.

Zadavatel tedy doporučuje nacenit pouze manipulaci v místě staveniště bez dopravy.

S pozdravem

Ve Varnsdorfu dne 04. 07. 2023

Jan Šimek
starosta města