



- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ
- TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ S DOUTNAVKOU
- KOLÉBKOVÝ SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A, nerezová, manuální zámek, IP66, 135x135 mm, pro lité podlahy
- 2x spojená ZÁSUVKA 230V/16A, nerezová, manuální zámek, IP66, 135x135 mm, pro lité podlahy
- ZÁSUVKA 400V/16A, IP44, POD OMÍTKU
- N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 1 hod.
- A+N - KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S NOUZOVÝM ZDROJEM 2 HOD., 20W, IP20
- B - VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ STYLOVÉ SVÍTIDLO, E27
- W3 - LED SVÍTIDLO DLE SVĚTELNÉHO NÁVRHU 12W, IP20
- W5 - LED SVÍTIDLO DLE SVĚTELNÉHO NÁVRHU 12W, IP20
- W8 - LED SVÍTIDLO DLE SVĚTELNÉHO NÁVRHU 12W, IP20 - orientační
- RH - OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE 150M, POD OMÍTKU, POŽ. ODOLNOST EI-S 30 DP1
- HOP - HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-5: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.  
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1, A2, C, D PODLE ČSN EN 13501-1.  
V PROSTORU OBJEKTU JDE O VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ NEZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.  
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.  
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CA2, CB1.  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6. ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JOHANA POLÁKOVÁ ELEKTROPROJEKTY SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749	
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ		
INVESTOR:			MĚSTO VARNSDORF	
P.Č. 1657 V K.Ú. VARNSDORF			FORMÁT	A3
EVANGELICKÝ KOSTEL			DATUM	ZÁŘÍ 2023
			STUPEŇ	PS
DISPOZICE EL. INSTALACE V 1.NP.			ČÍSLO ZAK.	80/2023
			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK. 1:50 E2