- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ
- ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ 230V/16A pod omítku

N1 - NOUZOVÉ SVÍTIDLO SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM 1 hod.

A+N - KRUHOVÉ LED SVÍTIDLO S NOUZOVÝM ZDROJEM 2 HOD., 20W, IP20

průchod z podlahy
ZZ2
S13
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
S14
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
průchod z podlahy
ZZ22
průchod z podlahy
S15
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
S16
N1
ZZ2
ZZ2
průchod z podlahy
kabely uloženy v podlaze ochozu
průchod z podlahy
S12
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
ZZ3
ZZ3
průchod z podlahy
průchod nad
římsu v zádveří
průchody do prostoru
nad klembami
přívody pro lustry P1 budou vedeny v porstoru nad klembami
L1
P1 - VÝVOD 5Cx1,5 CYKY PRO LUSTR
ovládání Casambi Bluetooth
L2
P1 - VÝVOD 5Cx1,5 CYKY PRO LUSTR
ovládání Casambi Bluetooth
L3
P1 - VÝVOD 5Cx1,5 CYKY PRO LUSTR
ovládání Casambi Bluetooth
1x rezerva kabel 3Cx1,5 CYKY ukončen v krabici
1x rezerva kabel 3Cx2,5 CYKY ukončen v krabici
2x rezerva PVC ohebná trubka 2323 z rozvaděče RH
kabely uloženy v podlaze ochozu
ZZ3
ZZ3
průchod z podlahy
průchod z 1.NP.
S1
A+N
průchody z 1.NP.
průchody z 1.NP.
do podlahy
průchody z 1.NP.
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
S7
kabely uloženy v podlaze ochozu
S1
A+N
S1
A+N
N1
S1
průchod z podlahy
dále veden pod omítkou
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
S8
ZZ1
S9
průchod z podlahy
ZZ1
S10
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
vývod nad římsou 5Cx1,5 CYKY
pro skupinu svítidel
ovládání Casambi Bluetooth
průchod z podlahy
průchod z podlahy
průchod z podlahy
průchod z podlahy
průchod z 1.NP.

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-5: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1.
PODKLAD POD EL. ZAŘÍZENÍM BUDE REAKCE NA OHEŇ A1, A2, C, D PODLE ČSN EN 13501-1.
V PROSTORU OBJEKTU JDE O VNĚJŠÍ VLIVY, KTERÉ NEZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM.
VYUŽITÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: BA1, BC2, BD1, BE1.
KONSTRUKCE BUDOV DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: CA1, CA2, CB1.
OCHRANA PŘI PORUŠE BUDE PROVEDENA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A POSPOJOVÁNÍM DLE čl. 411.3. A 411.6.ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ	JOHANA POLÁKOVÁ

INVESTOR:
MĚSTO VARNSDORF

P.Č. 1657 V K.Ú. VARNSDORF

EVANGELICKÝ KOSTEL

DISPOZICE EL. INSTALACE VE 2.NP.

JOHANA POLÁKOVÁ
ELEKTROPROJEKTY
SKALKA 27, 470 02 BLÍŽEVEDLY
Tel.: 733 774 830 IČO: 62784749

FORMÁT	A3
DATUM	ZÁŘÍ 2023
STUPEŇ	PS
ČÍSLO ZAK.	80/2023
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝK.
1:50	E3