



LEGENDA

- 1.2

EL. OVLÁDANÝ TALÍŘOVÝ VENTIL
KEL 100
ODVOD 30 (60) m³/h
NAPĚTÍ 12V
OVLÁDÁNÍ RUČNÉ, NEBO S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM
- 2.1

KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ ODTAHEM VZDUCHU
S OSVĚTLENÍM A TUKOVÝM FILTREM
ODVOD 230m³/h
NAPĚTÍ 230V
OVLÁDÁNÍ RUČNÉ

- STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVODY A ROZVODY V INSTALACI ŠACHTĚ ZUŠTANOU ZACHOVÁNY
- STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÉ MRÍŽKY BUDOU NAHRAZENY EL. OVLÁDANÝMI TALÍŘOVÝMI VENTILY.
- PŘED NÁPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY JE NUTNÉ PROVĚŘIT STAV STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.
- NA VŠECH DVEŘÍCH DO SOC. ZAŘÍZENÍ BUDOU UMÍSTĚNY DVEŘNÍ MRÍŽKY.
PŘÍPADNĚ BUDOU DVEŘE PODŘÍZNUTY
- | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--|--------|----------------|--|
| VED. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ING. DANIEL FLORIÁN | | | |
| ING. D. FLORIÁN | ING. D. FLORIÁN | | PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI | | | |
| | | | TYLOVA 731/2 - 405 02 DĚČÍN 2 | | | |
| | | | TEL. : 723 373 167 | | | |
| | | | E-MAIL : daniel.floran@volny.cz | | | |
| INVESTOR | MĚSTO VARNSDORF | DATUM | MĚŘÍTKO | STUPĚŇ | | |
| | | 5. 2023 | 1 : 75 | DSP | | |
| | | ZAK. ČÍSLO | FORMÁT | | | |
| AKCE | ZATEPLENÍ OBJEKTU BD | P-3327-23 | 3A4 | | | |
| PROFESE | VARNSDORF, KMOCHOVA, Č.P. 3023 | ČÍSLO VÝKRESU | | | | |
| | D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA | | | | | |
| NÁZEV | PŮDORYS 2.NP - 12.NP | | | | | |
| | | | | | P3327 002 - 23 | |