


STŘEŠNÍ VENTILÁTOR
 CRHB 280N ECOWATT PLUS
 ODVOD 990m³/h
 DISP. TLAK 350Pa
 PŘÍKON 180W
 NAPĚTÍ 230V
 AKUSTICKÝ TLAK V 4m 51 dB(A)
 OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKY



VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN				
INVESTOR MĚSTO VARNSDORF			DATUM 5. 2023	MĚŘITKO 1 : 25	STUPEŇ DSP PARÉ
AKCE ZATEPLENÍ OBJEKTU BD VARNSDORF, KAROLÍNY SVĚTLÉ 3014			ZAK. ČÍSLO P3327-23	FORMÁT 1A4	
PROFESE D. 1. 4. - VZDUCHOTECHNIKA			ČÍSLO VÝKRESU P3327 004 - 23		
NÁZEV POHLED NA UKONČENÍ VZT NA STŘEŠE					