

 **Teplárna Varnsdorf**  
**Teplárna Varnsdorf a.s.**

Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787

Forvia s.r.o  
Miroslav Vašíček  
Kolínská 1  
290 01 Poděbrady - Kluk

NAŠE ZNAČKA:  
Řehoř

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

VYŘIZUJE - LINKA:  
777 088 242

VARNSDORF DNE:  
3.5.2023

**Věc: Žádost vyjádření k technické infrastruktuře**

**Akce: Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova (u učiliště), vč. příslušenství Varnsdorf**

V zájmovém území výše uvedené akce se nenachází sítě Teplárny Varnsdorf a.s., ale nachází se zde starý nefunkční teplotní kolektor, který je mimo provoz. Z tohoto důvodu nemáme proti uvedené akci námitek. Vyjádření má platnost 24 měsíců od data vyjádření.

S pozdravem

Zdeněk Řehoř  
Manažer údržby a CZT

**TEPLÁRNA Varnsdorf a.s.**  
Palackého 3501  
407 47 Varnsdorf  
IČ: 273 31 041, DIČ: CZ27331041

Telefon: 412 352 454  
Fax: 412 352 244  
E-mail: info@teplarna-varnsdorf.cz

Bankovní spojení (CZK):  
Komerční banka Varnsdorf  
č.ú. 43-186700207 / 0100

IČO: 27 33 10 41  
DIČ: CZ 27 33 10 41  
www.teplarna-varnsdorf.cz  
Datová schránka: i4nb2p

 **Teplárna Varnsdorf**  
**Teplárna Varnsdorf a.s.**

Teplárna Varnsdorf a.s., Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1787

**FORVIA CZ, s.r.o.**  
**Ing. Jan Kubát**  
**Kolínská 1**  
**29001 Poděbrady**

NAŠE ZNAČKA:  
Řehoř

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

VYŘIZUJE - LINKA:  
777 088 242

VARNSDORF DNE:  
14.3.2023

**Věc: Žádost vyjádření k technické infrastruktuře**

**Akce: Vypracování projektové dokumentace - Úprava a rozšíření parkoviště ulice Karlova**

**Evidenční číslo žádosti: 2023391785**

V zájmovém území výše uvedené akce **se nachází** předizolované potrubí horkovodu + dispečerské kabely MaR Teplárny Varnsdorf a.s. dle koordinační situace. V ochranném pásmu horkovodu lze provádět výkopové práce dle podmínek „Pro práce v ochranném pásmu Teplárny Varnsdorf a.s.“. V případě dodržení těchto podmínek nemáme proti uvedené akci námitek. Vyjádření má platnost 24 měsíců od data vyjádření.

S pozdravem

Zdeněk Řehoř  
manažer údržby a CZT

**Přílohy:** 1x Podmínky Teplárny Varnsdorf a.s. pro práce v ochr. pásmu, 1x mapa inženýrských sítí

Telefon: 412 352 454  
Fax: 412 352 244  
E-mail: [info@teplarna-varnsdorf.cz](mailto:info@teplarna-varnsdorf.cz)

Bankovní spojení (CZK):  
Komerční banka Varnsdorf  
č.ú. 43-186700207 / 0100

IČO: 27 33 10 41  
DIČ: CZ 27 33 10 41  
[www.teplarna-varnsdorf.cz](http://www.teplarna-varnsdorf.cz)  
Datová schránka: i4nb2p

## Podmínky Teplárny Varnsdorf a.s. k provádění prací v ochranném pásmu horkovodního potrubí:

- 1) Místa křížení a souběhu všech inženýrských sítí (např. silové kabely, sdělovací kabely, vodovodní a kanalizační sítě, plynovodní potrubí atd.) s primárními a sekundárními rozvody Teplárny Varnsdorf musí být vyprojektována v souladu s ČSN 73 6005. Projekt křížení a souběhu musí být předložen Teplárně Varnsdorf a.s. k odsouhlasení, pokud se nedohodne jinak.
- 2) Před zahájením zemních prací objedná investor, popř. dodavatel stavby u Teplárny Varnsdorf a.s. vytyčení sítí.
- 3) Provádění jakékoliv stavební činnosti, hutnění povrchů nebo úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení na výrobu a rozvod tepla musí být písemně odsouhlaseno Teplárnou Varnsdorf a.s. . Ochranné pásmo horkovodu je 2,5 metru od krajního vedení horkovodního řádu. Zahájení zemních prací bude ohlášeno Teplárně Varnsdorf a.s. minimálně 7 dní předem. Teplárna Varnsdorf a.s. určí, zda musí být během zemních prací její dohled.
- 4) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky kteří vykonávají jakékoliv práce v ochranném pásmu horkovodu s polohou sítí Teplárny Varnsdorf a.s.
- 5) Veškeré zemní práce v ochranném pásmu horkovodu budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností
- 6) Před zapískováním a poté i před záhozem v místech křížení a souběhů se sítěmi Teplárny Varnsdorf a.s. bude přizván zástupce Teplárny Varnsdorf, a.s. k písemnému odsouhlasení provedených prací. Kolem předizolovaného potrubí musí být zachována 15-20 cm vrstva jemného písku a každé potrubí označeno zelenou folií. Tam kde je společně s potrubím veden dispečerský sdělovací kabel, bude tento označen červenou folií dle platné ČSN.
- 7) Jakékoliv poškození primárního nebo sekundárního potrubí, kabelů MaR, zejména poškození povrchu izolace, bude neprodleně nahlášeno Teplárně Varnsdorf, a.s.
- 8) V místě křížení s plánovanou komunikací provést ochranu obou potrubí vedení horkovodu a komunikačního kabelu, dle platných norem. Dále platí předchozí body tohoto vyjádření.
- 9) Nad trasou horkovodu je zakázáno vysazovat stromy a keře, rovněž je zakázáno zřizování dočasných staveb

Při případném nedodržení výše uvedených podmínek bude společnost požadovat náhradu způsobených škod, kdy vedle toho bude pro případ poškození komunikačních kabelů stanovena jednorázová smluvní pokuta 20.000,- Kč.

Teplárna Varnsdorf a.s.  
Palackého 3501  
407 47 Varnsdorf

Datum : 14.3.2023



