


DETAIL E - ÚŽLABÍ SE SKLONEM ≥ 3°

7.2 - SKLON ÚŽLABÍ ≥ 3°



LEGENDA

1	KRYTINA Z FALCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH ŠABLON S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA FALCOVANÁ ŠABLONA 29x29
2	KRYTINA Z FALCOVANÝCH HLINÍKOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY 650 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFALZ
7.2	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAPOJENÍ HLAVNÍ ČÁSTI STŘECHY S HORNÍ PLOCHOU STŘECHOU V ÚŽLABÍ SLOŽENÉ Z PLECHŮ: 7.2A: ÚŽLABÍ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, R.Š. 1000 MM 7.2B: SYSTÉMOVÝ PODKLADNÍ PÁS Z HLINÍKOVÉHO PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, R.Š. 160 MM

SKLADBY STŘECHY

NS1 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY NS1 - U HLAVNÍ ČÁSTI STŘECHY SE SKLONEM 32° NAD STŘEŠNÍM ŽLABEM

HLINÍKOVÉ FALCOVANÉ TAŠKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA FALC. ŠABLONA 29x29	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER TOP TS 40 NSK (V EXPONOVANÝCH MÍSTECH BAUDER UDS 1.5 MM)	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM+TĚSNĚNÍ	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. DÖRKEN DELTA MAXX PLUS	
STÁVAJÍCÍ OPRÁVENÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (PŮDNÍ PROSTOR)	

NS3 SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY NS3 - U HORNÍ PLOCHÉ STŘECHY SE SKLONEM 3°

HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z PLECH. PÁSŮ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NAPŘ. PREFA PREFALZ	TL. 0,7 MM
SEPARAČNÍ VRSTVA NAPŘ. BAUDER UDS 3.0	
NOVÉ DŘEVĚNÉ IMPREGNOVANÉ BEDNĚNÍ	TL. 28 MM
NOVÉ IMPREGNOVANÉ KONTRALATĚ 60/100 MM+TĚSNĚNÍ	TL. 60 MM
NOVÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE NAPŘ. JUTATOP 2AP	
STÁVAJÍCÍ OPRÁVENÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. 25 MM
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (PŮDNÍ PROSTOR)	

INVESTOR: MĚSTO VARNSDORF NÁM. E. BENEŠE 470 407 47 VARNSDORF		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ProProjekt ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA: JANA PUSCHOVÁ		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz	
MÍSTO: ST.P.Č.K. 2011, K.Ú. A OBEC VARNSDORF	PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:
	ZODP. PROJEKTANT: PAVEL HRUŠKA	VYPRACOVAL: PAVEL HRUŠKA	
	DATUM: 01/2022	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2023007H	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT: 2 x A4	STUPEŇ PD: SP	PARÉ:
VÝKRES: DETAIL E	ČÍSLO VÝKRESU: b.5.6	MĚŘÍTKO: 1:5	