

- LEGENDA ZAŘÍZENÍ:
- K1 Stacionární kondenzační kotel, výkon 200 kW, pravé provedení - spotřeba plynu 23,4 m³/h
  - K2 Stacionární kondenzační kotel, výkon 200 kW, levé provedení - spotřeba plynu 23,4 m³/h



Poznámka:  
Regulace kotle:  
Nově instalována kaskáda dvou kondenzačních kotlů o výkonu 2x 200 kW bude vybavena originální regulací výrobce kotlů, která má v sobě vstup pro řízení 0-10 V. Kotlová regulace, veškerá kabeláž a všechny potřebné moduly budou dodány jako příslušenství výrobce kotlů. Kaskádová regulace jako i všechny havarijní stavy kotelny budou propojeny s nadřazenou regulací.

Poznámka:  
MaR  
Nadřazená regulace je navržena nová a bude řídit kotlovou regulaci 0-10 V a veškerý chod kotelny a všechny havarijní stavy. Bude navržen společný rozvaděč pro silnoproud a MaR. Veškerá technologie bude kompletně ovládaná nadřazeným systémem bez nutnosti ovládaní manuální obsluhou kotelny.

Poznámka:  
Pokud se kdekoliv v projektové dokumentaci nebo v soupisu prací a dodávek vyskytuje jakýkoliv obchodní název materiálu, výrobku, systému apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Uvedený materiál, výrobek, systém apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech. Tuto případnou náhradu je povinen zhotovitel stavby prokázat shodou vlastností s referenčními údaji.

0,000 = 322 m.n.m. Bpv

Název projektu  
**REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY, OTOPNÉ SOUSTAVY A PŘÍPRAVY TUV**

Investor		Projektant části PD		<div> <b>TO SYSTEM</b></div>	
<b>Město Varnsdorf</b> nám. E. Beneše 470,407 47 Varnsdorf IČO: 00261718 DIČ: CZ00261718		<b>TO SYSTEM s.r.o.</b> V Brance 83, Příbram 261 01 IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822 +420 608 303 541; info@tosystem.cz		<div></div>	
Místo stavby <b>Střelecká 1800</b> <b>407 47 Varnsdorf</b> Stupeň dokumentace <b>DPS</b> <b>Dokumentace pro provádění stavby</b>		Zodpovědný projektant <b>Mgr. Michal Smejkal ČKAIT 0013645</b> Kontroloval <b>Ing. Jakub Jand'ourek</b> Vypracoval <b>Martin Suchý</b>			
Část projektu <b>D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE</b>		Číslo zakázky <b>24045</b>	Datum <b>6/2024</b>		
				Číslo paré	

Název dokumentu  
**UMÍSTĚNÍ RK1 + MaR**