

## Vysvětlení zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

### **„Výstavba chodníku v ul. Plzeňská v úseku křižovatek s ul. Kostelní, ul. Mikoláše Alše, ul. Fibichova a ul. Československých letců ve Varnsdorfu“**

Na základě dotazu účastníka, zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací s přesným zněním dotazu.

#### **Dotaz účastníka:**

Vážený investore,

na základě prostudování podkladů veřejné zakázky: „**Výstavba chodníku v ul. Plzeňská v úseku křižovatek s ul. Kostelní, ul. Mikoláše Alše, ul. Fibichova a ul. Československých letců ve Varnsdorfu**“ bychom chtěli požádat o doplnění informací:

1. Požadovaná dokumentace bude zpracovávána na podkladě geodeta. Bude součástí ověření skutečných hranic pozemků nebo budeme pracovat s daty s KM?
2. Plánovaná trasa křížuje pozemky čerpací stanice. Proběhlo předběžné jednání s majiteli čerpací stanice o průběhu této části? Jedná se o komplikované místo.
3. Trasa křížuje stávající propustek, bude součástí projektové dokumentace prodloužení propustku jako samostatný objekt?
4. Bude součástí projektové dokumentace v průběhu trasy chodníku veřejné osvětlení nebo jen dle zadání u autobusových zastávek, pokud jsem to pochopil správně?
5. V zadání jsou dvě zastávky...je tedy součástí i řešení zastávky před křižovatkou s ulicí Kostelní, anebo se jedná o vyřešení dvou protisměrných zastávek na konci u křižovatky s Československých letců?

**Tímto Vás žádáme o upřesnění rozsahu předmětu plnění.**

Děkuji.

#### **Odpověď zadavatele:**

1. Předpokládá se ověření skutečných hranic pozemků.
2. Jednání s majiteli čerpací stanice neproběhlo, je nutno řešit v rámci PD.
3. Pokud bude nutné, bude toto součástí PD.
4. Nové VO bude řešeno pouze u zastávek autobusů. Stávající VO je na druhé straně vozovky.
5. Zadavatel požaduje zpracovat v PD 2 protisměrné zastávky autobusů na ul. Plzeňská u křižovatky Čsl. Letců (Varnsdorf, jatky)

Jan Šimek  
starosta města

Ve Varnsdorfu 18. 07. 2024