

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, IČ 00261718 obdržel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

### **„Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“**

#### **Dotaz dodavatele:**

na základě prostudování projektové a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Splašková a dešťová kanalizace ul. Kladenská, ul. P. Bezruče Varnsdorf – 2. etapa“ se na Vás obracíme s žádostí o upřesnění/vysvětlení následujících bodů:

1. Asfaltové vrstvy – po prostudování PD s naším potencionálním dodavatelem asfaltových povrchů, se nám zdá, že obnova povrchů je značně naddimenzovaná (2 vrstvy), přičemž použití ložné i obrusné vrstvy s modifikací, je pro tuto oblast neobvyklé. Žádáme Vás proto o kontrolu složení asfaltových směsí.

#### **Vysvětlení zadavatele:**

Po projednání se zpracovatelem PD zadavatel potvrzuje technické řešení obnovy povrchů komunikace, které je navrženo v projektové dokumentaci. Výkaz výměr jednotlivých prací, konstrukcí a dodávek stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS), který je součástí zadávací dokumentace, se nemění.

Navržená skladba je v souladu s požadavkem na životnost povrchů, vystavených zvýšenému namáhání např. v místech sjezdů na hraně vozovky nezpevněné obrubníkem a v místech napojení krytu vozovky u osazených příčných žlabů (podélný sklon vozovky 11,4 až 15 %). Cenový rozdíl u dotazovaných položek z hlediska celkové ceny díla je vzhledem k rozsahu asfaltovaných ploch marginální.

#### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

**V souladu s §54 odst.5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 29.08.2024 10:00hod.**

Ve Varnsdorfu dne 21. 08. 2024

Jan Šimek  
starosta města