



Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	ÚPRAVA PODLAH	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
0.01	Chodba	14,97	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.02	Dopravní služba 24h	12,96	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.03	Archiv	10,26	Ker. dlažba	Ker. obklad	SDK podhled	
0.04	WC	4,91	Ker. dlažba	Ker. obklad	SDK podhled	
0.05	Šatna	8,78	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.06	Technická místnost	9,35	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.07	Sklad	4,59	Ker. dlažba	Štuková omítka	SDK podhled	
0.08	Garáž, sekačky, zázemí zahradníka	32,16	Epoxid podl.	Štuková omítka	SDK+min. vata	
0.09	Zázemí uklízečky	3,37	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
0.10	Sprcha	1,84	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
0.11	Schodiště, úklid	6,04	Ker. dlažba	Ker.ob., Štuk.om.	SDK podhled	
	PLOCHA CELKEM	109,23	m²			

- - - - - PV-POŽÁRNÍ VODA (OCEL POZINK. POTRUBÍ,IZOLOVANÉ)
 - . - . - SV-STUDENÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
 - - . - - TV-TEPLÁ VODA (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
 - - - . - CV-CIRKULACE (PLASTOVÉ POTRUBÍ PPR PN20,IZOLOVANÉ)
 - - - - - → VODOVODNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V ZEMI

P	DŘEZ KUCHYŇSKÝ	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.	
P	PISOÁR	RV DN15; 0,6m n.č.p.;SENZOR	
S	SPRAYCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,3m n.č.p.	
U	UMYVADLO	2xRV DN15; 0,55m n.č.p.	
WL	KLOZET ZÁVĚSNÝ	RV DN15; 1,1m n.č.p.	
VC	VÝLEVKA	NÁSTĚNNÁ BATERIE; 1,2m n.č.p	
H	HYDRANT B25/30	S.H. 1,1m n.č.p	
PU	POŽÁRNÍ UCÁPKA		
V	VÝTOKOVÝ VENTIL	1,2m n.č.p	
Z	ZÁSOBNÍK TV		
A1	GASTRO	S.V. 3/8", 0,6m n.č.p., ROHAČEK OTOČNÝ	NAHORU
A2	GASTRO	S.V. 3/8", 0,8m n.č.p., ROHAČEK OTOČNÝ	NAHORU
		S.V. 3/8", 0,5m n.č.p., ROHAČEK OTOČNÝ	NAHORU
C1	GASTRO	S.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL	
C2	GASTRO	S.V. 3/4", 0,3m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL	
C3	GASTRO	S.V. 3/4", Z PODLAHY, PRAČKOVÝ VENTIL	
C4	GASTRO	S.V. 3/4", 0,4m n.č.p., PRAČKOVÝ VENTIL	

POTRUBÍ	STUDENÉ	A POŽÁRNÍ	VODY	d20-d63	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE	13mm
POTRUBÍ	TEPLÉ	VODY	A	CIRKULACE	d20	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE 13mm
POTRUBÍ	TEPLÉ	VODY	A	CIRKULACE	d25	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE 20mm
POTRUBÍ	TEPLÉ	VODY	A	CIRKULACE	d32	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE 25mm
POTRUBÍ	TEPLÉ	VODY	A	CIRKULACE	d40	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE 30mm
POTRUBÍ	TEPLÉ	VODY	A	CIRKULACE	d50	-	TLOUŠŤKA	IZOLACE 40mm

VU	VENTIL UZAVÍRACÍ
VUV	VENTIL UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM
Č	CIRKULAČNÍ ČERPADLO
ZK	ZPĚTNÁ KLAPKA
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
PV	POJISTNÝ VENTIL
KK	KULOVÝ KOHOUT

VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ, ZATEPLENÍ FASÁDY, ÚPRAVA
VSTUPŮ A STŘECHY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY NEMOCNICE Č.P.
2559, VARNSDORF

NA P.P.Č. 4208/2, V K.Ú. 776971 VARNSDORF

FORMAT	8xA4	MĚŘÍTKO	1:50	DATUM	KVĚTEN 2024	Č. PŘÍK.:	
STUPEŇ	DPS	PROFESÍ	D.1.4a ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV VÝKRESU					Č. VÝKRESU		
PŮDORYS 1.PP - VODOVOD					08		